


<p>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl</p>	
--	---

Kraków, dnia 20 czerwca 2022 r.

Adresaci: Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na realizacji Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w wybranych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr 80.272.253.2022.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

1/ Pytanie:

Wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian do postępowania: Sklejka w klasie 1-2 jest aktualnie niedostępna, a sklejka w klasie 2-3 jest dostępna w ograniczonej ilości. Przepuszczalny termin realizacji zamówienia na sklejkę wynosi ok. 3 miesiące, bez gwarancji realizacji przez producenta sklejki. Związane jest to z aktualną sytuacją geopolityczną i na rynku materiałów - surowiec do produkcji sklejki dostarczany był z Białorusi i Rosji, a rynki te są obecnie niedostępne. W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie zamienne: - fronty zabudów i panele naścienne - wykonane z płyty meblowej trudnozapalnej pokrytej okleiną naturalną brzoową lakierowaną lakierem trudnozapalnym. Obrzeża wykończone okleiną z naturalnej sklejki. - korpusy szaf i niewidoczne zabudowy - wykonane z płyty trudnozapalnej melaminowanej w kolorze białym, obrzeża wykończone okleiną z naturalnej sklejki.

Odpowiedź:

W związku z potwierdzonymi problemami z dostępnością materiałów na rynku, Zamawiający dopuszcza zastosowanie forniru z naturalnej brzozy oraz obrzeża z fragmentów faktycznej, naturalnej sklejki. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania obrzeży z PCV.

1/ Pytanie:

Wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian do postępowania: Wydłużenie terminu realizacji do 90 dni. Przygotowanie produkcji wraz z opracowaniem rysunków warsztatowych i uzgodnienie ich z Zamawiającym to ok. 2-3 tygodnie. Wykonanie zabudów wg projektu jest czasochłonne i biorąc pod uwagę terminy dostaw materiałów, termin określony w SIWZ jest niemożliwy do dotrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z terminem realizacji maksymalnie do 85 dni. W związku z powyższym Rozdział V - Termin wykonania zamówienia. punkt 1. otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy, tj. do 85 dni od dnia zawarcia umowy.”

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część.

Z poważaniem,

Piotr Molczyk