



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 18.03.2022 r.

WZZ-2375-4-492-03/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”.

Nr postępowania: 4/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy wymagań urządzenia UPS. Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie posiadające Współczynnik szczytu 3:1 oraz Wydajność przy pełnym obciążeniu 94,1 %?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego powyższe parametry.

Nadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treści SWZ. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- 1) w Zestawieniu parametrów i wymagań granicznych oferowanego UPS, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ:
 - poz. 7, w kolumnie 3 (Charakterystyka/wymagania minimalne) w tabeli otrzymuje brzmienie: „od 3 : 1 do 5 : 1”,
 - poz. 8, w kolumnie 3 (Charakterystyka/wymagania minimalne) w tabeli otrzymuje brzmienie: „nie mniej niż 94,1 %”.

Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin: zmodyfikowane Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego UPS, stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: **29.03.2022 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **29.03.2022 r. o godz. 10:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do powyższego zmiany ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **27.04.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

**Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**