



WZ.271.23.2024

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Proszę o określenie jaką nawierzchnię ścieżek rowerowych przyjąć do kalkulacji. W załączonej do postępowania dokumentacji (przekroje normalne), ścieżka rowerowa posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 koloru czerwonego, natomiast w załączonych przedmiarach ścieżka rowerowa jest z kostki betonowej, beżowej koloru czerwonego.

Odpowiedź:

Należy wykonać ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S KR 1-2 koloru czerwonego.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik