Zacisk	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Przekrój (mm²)	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5				YDY 2x1,5	YDYżo 4x1,5	
Moc zainstalowana Pi (kW)	1,0	1,0	0,2	0,2	0,5	0,5				0,1	0,1	
Pi L1 (kW)	1,0			0,2						0,1		
Pi L2 (kW)		1,0			0,5						0,1	
Pi L3 (kW)			0,2			0,5						
Ps (kW)	1,0	1,0	0,2	0,2	0,5	0,5				0,1	0,1	
Opis	Gniazda wtyczkowe "DATA" 230V/16A	Zasilanie SYSTEM TV SZAFA IT (REZERWA)	Zasilanie SYSTEM WIDEOFONOWY	Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	Oświetlenie PODSTAWOWE oraz AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Sterowanie oświetleniem nocnym	Zasilanie OŚWIETLENIE NOCNE oraz AWARYJNE oprawa "EM4", "B1"	REZERWA

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia elektryczna zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44
4/ W tablicy należy przewidzieć minimum 30 % rezerwy

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo– usługowego "Duet" na potrzeby terapii zajęciowej Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej

ADRES OBIEKTU: ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik, dz. nr 3760/11 jedn. ewid.: 247301_1 Rybnik, obręb: 247301_1.089 Rybnik

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ul. Gliwicka 33, 44–201 Rybnik

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

data: 09.05.2022

skala: %

PROJEKTOWAŁ: Jerzy FOJCIK — upr. bud. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne — podpis

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz BIENEK — upr. bud. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne — podpis

nr upr.: 118/90

nr upr.: -

nr rysunku: IE–04/2

nr upr.: SLK/0996/PWOE/05

zmiana

tytuł rysunku: GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG.D (PAWILON "DUET")

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik