

Legenda:

G1-G2 — PE100 SDR71 dn90 - Σ38,0 m proj. sieć gazowa ś/c

G2-G3 — PE100 SDR11 dn63 - 1,5m proj. sieć gazowa ś/c

sieć gazowa do likwidacji po przebudowie

Z - odcięcie i zaślepienie
ZZU - układ zaporowo upustowy wg rys. 5

KE	Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 dn90 45° - 1szt.
KE1	Kolano elektrooporowe PE100 SDR17 dn90 22,5° - 1szt.
KD	Kolano doczołowe PE100 SDR17 dn90 45° - 1szt.
KD1	Kolano doczołowe PE100 SDR17 dn90 30° - 2szt.
KD2	Kolano doczołowe PE100 SDR17 dn90 90° - 1szt.
TD	Trójnik doczołowy PE100 SDR17 dn90/90/90 - 1szt.
MRE	Mufa elektrooporowa redu. PE100 SDR11 dn90/63 - 1szt.
ME	Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn63 - 1szt.
G1,G2, G3	miejsca przełączeń projektowanego gazociągu .
S,T	Słupek i tabliczka oznacznikowa - 2 szt.

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII KOMUNALNEJ "SAN-GAZ" MARCIN RUSINEK		
Inwestor	**Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło**	
Zadanie	Przebudowa sieci gazowej gazu średniego ciśnienia w ramach Budowa Ośrodka Zdrowia w Szebniach dz. nr: 378 - obr.Szebnie, gm. Gmina Jasło.	Skala b/s
Nazwa rys.	Schemat technologiczny wykonania gazociągu	Rys. nr 1
Projektant	Władysława Bukład upr. nr: 187/94	*podpis*
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Rusinek upr. nr: PDK/0032/POOS/10	*podpis*