

Nr sprawy: ZPb-II.271.71.2023.DK

Poznań, 27.09.2023 r.

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z odpowiedzią w postępowaniu na: **Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Gdańskiej w Poznaniu z wykorzystaniem małej retencji** oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmienia treść SWZ.

Pytanie:

W związku z objęciem embargiem wyrobów z modrzewia syberyjskiego i brakiem możliwości jego zakupu, zwracamy się z pytaniem, jakie drewna należy użyć do wykonania obudowy pojemników ogrodu deszczowego oraz deku.

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości pozyskania przez Wykonawców modrzewia syberyjskiego, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego materiału, o kolorze zbliżonym do modrzewia syberyjskiego, spełniającego następujące parametry:

- 1) Gęstość (drewno o wilgotności 12%): min. 600 kg/m³;
- 2) Skurcz statyczny: min. 7,5%;
- 3) Skurcz promieniowy: min. 4,2%;
- 4) Wytrzymałość na ściskanie: min. 55 N/mm²;
- 5) Wytrzymałość na zginanie: min. 97 N/mm²;
- 6) Moduł sprężystości: min. 13800 N/mm²;
- 7) Punkt nasycenia włókien: max 26%;
- 8) Naturalna odporność: klasa 3 – umiarkowanie odporny (wg Normy Europejskiej);
- 9) Odporność na grzyby: średnio trwałe do trwałe;
- 10) Odporność na terminy: średnio trwałe;
- 11) Odporność na owady: średnio trwałe;
- 12) Biel: białozółty, wyraźnie oddzielony;
- 13) Twardziel: żółta do jasnobrązowej.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez dodanie w pkt III.2 ppkt 3) o treści:

„3) W przypadku zastosowania materiału równoważnego do modrzewia syberyjskiego, wykazanie równoważności tego materiału leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą”,

tym samym pkt VI.9.2) SWZ otrzymuje brzmienie:

„2) Dokumenty, o których mowa w pkt III. 2. 2) i/lub 3) SWZ, jeśli dotyczy”.

W związku z powyższą odpowiedzią na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy, przedłuża termin składania ofert do dnia **09.10.2023 r.**

Tym samym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

pkt IV. 2. 1) Termin oraz sposób składania ofert:

„1) Oferty należy składać **do dnia 09.10.2023 r. do godz. 9:00**”.

pkt IV. 3. 1) Termin otwarcia ofert:

„1) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09.10.2023 r. o godz. 9:10**”.

pkt IV. 4. 1) Termin związania ofertą:

„1) Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.11.2023 roku**”.

Powyższą odpowiedź oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych