

**Wykonawcy  
zainteresowani udziałem  
w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia na **budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – budowę otwartego basenu wraz z zjeżdżalnią, wodnym placem zabaw dla dzieci, zapleczem sanitarnym i technicznym obiektem kubaturowym w miejscowości Biała Niżna**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwana dalej zamawiającym, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

**Pytanie nr 1 Wykonawcy:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji geotechnicznej,

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

W załączeniu udostępniamy kompletną dokumentację geotechniczną (Zał. nr 1 do wyjaśnień nr 3 – dokumentacja geotechniczna).

**Pytanie nr 2 Wykonawcy:**

Proszę o doprecyzowanie jak należy wykończyć elewację budynku. Czy należy wykonać tynk cienkowarstwowy w kolorystyce RAL 9003 w połączeniu z płytami kompozytowymi czy opcjonalnie jedno z dwóch ?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

Elewację budynku należy wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym (Zał. nr 2 do wyjaśnień nr 3 – wizualizacja).

**Pytanie nr 3 Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać izolację termiczną stropodachu: Wg. części rysunkowej izolacja termiczna ma być wykonana z płyt z wełny mineralnej gr. 25-35 cm, natomiast w opisie technicznym jest informacja o styropianie EPS 100 gr. 25 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:**

Izolację termiczną należy wykonać ze styropianu spadkowego RE30 NRO. Wartość 25-35 uwzględnia spadek 2%. Najmniejsza grubość to 25 cm a największa ok 35 cm.

**Pytanie nr 4 Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie, czy przy izolacji termicznej ścian attyki należy zastosować: wełnę mineralną albo styropian gr. 5 cm.? Jaki współczynnik przewodzenia ciepła dla tego materiału?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:**

W zależności od miejsca występowania wełnę lub styropian. Izolację z wełny mineralnej bezwzględnie należy wykonać w miejscu 2-metrowych pasów niepalnych na elewacji.

**Pytanie nr 5 Wykonawcy:**

Proszę o informację dot. urządzenia dźwigowego. Jakie parametry ma spełniać urządzenie dźwigowe?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:**

Dźwig kątowy „90” bez maszynowni 800 kg (10 osób)-1,0 m/s  
Wymiary szybu: 185x220cm

**II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez:**

- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.02.2022r. do godziny 11.00,
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 23.02.2022r. o godz. 11.10,
- zmianę terminu związania ofertą do dnia 24.03.2022r.

**Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:**

- a) Rozdział. XVIII. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.02.2022 r. do godziny 11.00”.
- b) Rozdział. XIX. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 23.02.2022 r. o godz. 11.10”.
- c) Rozdział. XVII. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.****IV. Zamawiający informuje, że zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu.**

(-) Jacek Migacz  
Wójt Gminy Grybów

**Załączniki:**

1. Zał. nr 1 – dokumentacja geotechniczna.
2. Zał. nr 2 – wizualizacja.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.