



- 1 - Kurek kulowy
 2 - Kuchotka czteropalnikowa z piekarnikiem
- Instalacje gazową od szafki gazowej w ogrodzeniu do budynku wykonać z rur PE 100 SDR 11 ciśnieniowych firmy Wavin, łączenie przewodów przy pomocy złączek elektrooporowych firmy Wavin, PE 100 SDR 11 (lub innej firmy o podobnych parametrach)
- Instalacje gazową wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu

— INSTALACJA GAZOWA

OBIEKT LOKALIZACJA	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY KRZYWOPĘCOTY, dz.nr 102	BRANŻA SANITARNA
FAZA	INWENTARYZACJA I PROJEKT UKOŃCZENIA z cz. przebudow ¹	DATA 07.2015
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA Schemat wew. instalacji gazowej	SKALA 1 : 100
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Kania upr. bud. nr MAP/0213/POOS/11	NR RYS. S-08
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Mazağa upr. bud. nr MAP/0521/POOS/12	