

Boguszów – Gorce, dnia 10.05.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.5.2022

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach.**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

#### **Pytanie 1**

PFU podaje nietypowy opis nawierzchni PU.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiany typ nawierzchni PU to typu NATRYSK.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający potwierdza, że projektowany typ nawierzchni to nawierzchnia typu NATRYSK (SPRAY) na ET.

#### **Pytanie 2**

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z opisem przedstawionym w PFU.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z opisem przedstawionym w PFU.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska