

Oznaczenie aparatów	WYŁ. GŁ.	O1	Q1	Q2	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
Oznaczenie zacisków	L1-10,N	L1-10,N	L1-L7,N,PE	L8-L10,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L4,N,PE	L5,N,PE			L8,N,PE	L8,N,PE	
Opis	Zasilanie	Ochrona przepięciowa Ochronnik klasa B+C	Wyłącznik różnicowoprąd. 0,03/40/4	Wyłącznik różnicowoprąd. 0,03/25/4	Gniazda w WC męskim	Gniazda w WC damskim i dla osób niepełnosprawnch	Podgrzewacz wody + gniazdo wtykowe pom. 1.5	Gniazda wtykowe pom. 1.04	Gniazda wtykowe pom. 1.06	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Rezerwa
Moc zainstalowana	10580 W	--	--		1500W	1500W	2200W	1500W	1500W	--	--	1500W	880 W	--
Sposób ułożenia	AROT 75mm p/t	w rozdzielnicy	w rozdzielnicy	w rozdzielnicy	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	--	--	p/t	p/t	--
Przekrój kabla	5x10 mm2	10 mm2	--	--	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	--	--	3 x 2,5 mm2	3 x 2,5 mm2	--
Typ kabla	YKYżo	LgY	--	--	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	--	--	YDYpżo	YDYpżo	--

Uwaga:
1. Typ rozdzielnicy: "Ekinoxe TX"
2. Producent: Legrand
3. Stopien ochrony: IP 40
4. Sposób montażu: wnękowa
5. Wysokość montażu: 1,60m od posadzki
6. Rodzaj drzwi: pełne
7. Wymiary:
   - wysokość 610mm
   - szerokość 425mm
   - głębokość 133mm

MOC ZAINSTALOWANA 10580W
MOC SZCZYTOWA 7406W

PEKABUD
mgr inż. Piotr Kulczewski
PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI
UL. GRUNWALDZKA 35B/16
60-783 POZNAŃ
TEL: 790-487-602
E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM

INWESTYCJA :	TOALETA PUBLICZNA – KAT. BUD. XVII GMINA OSTROWITE, OBRĘB KANIA , DZIAŁKA 3/1		
TEMAT :	ROZDZIELNICA – SCHEMAT IDEOWY		
Projektant:	mgr inż. Ryszard Wincencjusz UPR. NR GP.7342/26/94 SPECJ. INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNEJ	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Piotr Kulczewski	Podpis:	
Inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite		Nr rysunku E2
Data 01.2020	Skala -	Faza P.B.	Format A4