



Uwaga:

1. Układ pracy instalacji TN-S
2. Instalację wykonać jako podtynkową, prowadząc przewody jednofazowe pod tynkiem.
3. Oprawy oświetleniowe nastropowe.
4. Wysokość montażu łączników - 1,6m od posadzki
5. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych - 1,20 m od posadzki.

OZNACZENIA:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | rozdzielnica główna |
| | oprawa oświetleniowa sufitowa |
| | łącznik instalacyjny jednobiegunowy |
| | łącznik instalacyjny dwubiegunowy |
| | gniazdo wtykowe |
| | oprawa oświetleniowa ścienna |
| | wentylator SILENT 100 CHZ |



mgr inż. Piotr Kulczewski

PEKABUD PIOTR KULCZEWSKI
UL. GRUNWALDZKA 35B/16
60-783 POZNAŃ
TEL: 790-487-602
E-MAIL: PIOTRKULCZEWSKI@GMAIL.COM

INWESTYCJA :	TOAleta PUBLICZNA - KAT. BUD. XVII GMINA OSTROWITE, OBRĘB KANIA , DZIAŁKA 3/1		
TEMAT :	RZUT PARTERU		
Projektant:	mgr inż. Ryszard Wincencjusz UPR. NR GP.7342/26/94 SPECJ. INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNEJ	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Piotr Kulczewski	Podpis:	
Inwestor:	GMINA OSTROWITE ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite	Nr rysunku E1	
Data 01.2020	Skala 1:50	Faza P.B.	Format A4