

UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne (np. kable, wodociągi, gazociągi i inne) o nieopisanej rzędnej wysokościowej zostało usytuowane na profilu na głębokości zgodnej z normatywną oraz na podstawie inwentaryzacji.
2. Kable energetyczne i teletechniczne ew. krzyżujące się z projektowanym cieplociągiem zabezpieczyć rurami dwudzielnymi DN110 i DN160.
3. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
4. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać przekopy próbne, w celu dokładnego zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych sprowadzających wymiary uzbrojenia i rzędne jego posadowienia.
5. W przypadku, gdy rzeczywiste rzędne będą znacząco inne niż przyjęto w projekcie, należy zawiadomić Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
6. Zgodnie z wytycznymi geotechnicznymi należy częściowo usunąć istniejące nasypy słabonośne złożone z gruntów humusowych i zastosować podsypkę piaszczystą o grubości min. 30cm zagęszczonej do Id>0,60. Przed wykonaniem podsypki zaleca się również dogęszczenie dna wykopu do stopnia zagęszczenia Id>0,60.
7. Na odcinku p.34–p.35 występują nieczynne gazociągi. Rzędne przyjęto normatywne. Na odcinku p.34–p.35 istniejące gazociągi należy zdemontować. Robotu demontażowe należy zgłosić w Gazowni na min 7 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku, gdy rzeczywiste rzędne nieczynnych gazociągów odbiegają od przyjętych w projekcie, należy zawiadomić Projektanta.

Uwaga:
1.Grubość podbudowy ulic i wjazdów: zał. 0,9m.
2.Grubość podbudowy dróg wewn. i miejsc postojowych : zał. 0,5m.
3.Grubość podbudowy placu (asfalt, trylinka) : zał. 0,4m.

LEGENDA:

- Oś projektowanego cieplociągu
- Uszczelnienie gazoszczelne
- Teren istniejący

Imię i nazwisko	Podpis	Nr. uprawnień, specjalność, zakres opracowania
Projektant: mgr inż. Katarzyna Klimowicz	Klimowicz	PO/461/0115/05, instalacyjna, sieci i przyłącza c.o.
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Pajewski		PO/461/0353/PBS/17, instalacyjna, sieci i przyłącza c.o.
Opracował: mgr inż. Natalia Kałuchna		

Projmed sp. z o.o.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a
Projmed

Inwestor: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1B

Temat: Przebudowa osiedlowej sieci i przyłączy cieplowniczych w rejonie ul. Dyrekcyjnej w Gdańsku

Profil cieplociągu

Skala:	Nr rys.:	Nr projektu: 21-007-GPIEC	Data: 04.2022	Rev.
1:100/500	2	Arkusz: 1	Arkuszy: 1	