



# Gmina Koźuchów

---

Koźuchów, dnia 08.10.2024 roku

**Do wszystkich wykonawców  
postępowania nr FI.271.11.2024**

**FI.271.11.2024**

## **Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 303/1, 302/4, 290/1, 344/1 w Lasocinie**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie:**

„Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonany przepust pod zjazdem na drogę wojewódzką? W opisie jest rura betonowa  $\varnothing$  60 cm, a w przekroju normalnym rys. 3.2 jest rura PEHD  $\varnothing$  60 cm.”

### **Odpowiedź:**

Należy wykonać przepust z rury betonowej  $\varnothing$  60.

wz. BURMISTRZA  
  
**Jacek Milewski**  
ZASTĘPCA BURMISTRZA