



**Urząd Gminy Dywity**  
ul. Olsztyńska 32  
11-001 Dywity  
tel.: +48 (89) 524 76 40  
fax +48 (89) 512 01 24  
www.gminadywity.pl

Dywity, dn. 24.02.2023r.

## **Do uczestników postępowania**

### **Nasz znak: ZP.271.1.2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację holu głównego bryły A Urzędu Gminy Dywity**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 ze zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o podanie grubości szkła na balustradę ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż minimalna grubość szkła na balustradę to 12 mm.

#### **Pytanie nr 2**

Czy można podzielić tafłę szkła na dwie w jednym biegu ?

#### **Odpowiedź zamawiającego**

Tak

#### **Pytanie nr 3**

Czy należy się sugerować ilością rotuli i sposobem montażu z rysunku poglądowego ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż należy dobrać rozstaw elementów mocujących w zależności od podziału tafli szkła, ciężaru danego elementu, technologii danego producenta.

#### **Pytanie nr 4**

W SWZ w Rozdziale V. ust. 1 d) widnieje zapis- montaż sufitu podwieszanego na klatce schodowej

Brakuje go w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Czy jest to element, który należy wycenić w ramach przedmiotowego zadania?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż montaż sufitu podwieszanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie wchodzi w zakres zamówienia. W związku z tym zmianie ulega zapis Rozdziału V pkt. 1 SWZ polegający na usunięciu ppkt. d), tj. „montaż sufitu podwieszanego na klatce schodowej”.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 9 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. WÓJTA GMINY  
(-) WALDEMAR SZYDLIK  
SEKRETARZ GMINY