


ROZDZIELNICA RG



R<100				RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	RG/5	RG/6	RG/9	RG/10	RG/11	RG/12a	RG/12	RG/13	RG/14	RG/15	RG/20	RG/21	RG/22	RG/23	RG/24	RG/25	RG/26	RG/27	RG/28	RG/29	RG/30	RG/31	RG/32	RG/33	RG/34	RG/35	RG/36	RG/37	RG/38	RG/39	RG/40	RG/41	RG/42	RG/43	RG/50	
Pi = 31,8 kW ki = 0,5 Pz = 15,9 kW Ib = 24,7 A In = 40 A	Zasilanie Złącze kablowe	Ochrona przepięciowa	Wskaźnik obecności napięcia	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Rezerwa	Sterowanie Zegar astronomiczny przełącznik 0-1-2	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie elevacja	Sterowanie	Wypust 1-faz Platforma dla niepełnosprawnych	Wypust 1-faz Zasilanie domofonu - furtki	Wypust 1-faz Czujnik zapalenia zbiornika na nieczystości	Wypust 1-faz Zasilanie bramy	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Gniazda 1-faz	Wypust 1-faz Jednostki wewnętrzne klimatyzacji	Wypust 1-faz Szafa rack GPD	Wypust 1-faz Unit stomatologiczny	Wypust 1-faz Centrala SSWIN	Wypust 1-faz Wentylator	Wypust 1-faz Wentylator	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Wypust 3-faz Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
				0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-		0,20	0,20		1,00	0,50	0,50	0,50	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,50	3,00	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	6,00		

- UWAGI:
- UKŁAD PRACY INSTALACJI TN-S.
 - OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
 - OCHRONA PRZECIWPRAZIEPIĘCIOWA SPD TYP 1+2.
 - SZAFA WISZĄCA, OBUDOWA PODTYNKOWA W II KLASIE OCHRONNOŚCI.
 - SZAFA ZAMYKANA NA KLUCZ.
 - 30% REZERWY MIEJSCA.
 - APARATURA Ics 6 kA.
 - ZASILANIE DOŁEM, ODPLYWY DOŁEM I GÓRĄ.
 - WYJŚCIA KABLOWE PRZEZ ZACISKI DO PRZEKROJU 16 MM2.
 - STOPIEŃ OCHRONY MINIMUM IP20.

Usługi ogólnobudowlane, projekty, kosztorysy "PREMBUD"				ul. Zwycięstwa 8B/4, tel. (0-67) 28 29 658		64-800 Chodzież tel. kom. 0 - 504 102 792	
Schemat ideowy rozdzielniczy głównej RG						Rys. nr :	E7
Inwestor:	Gmina Trzcianka 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7					Skala:	-
Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola oraz części pomieszczeń sali wiejskiej na przychodnię lekarską wraz z rozbudową i przebudową budynku					Data:	03.2023 rok
Lokalizacja:	64-910 Siedlisko, Siedlisko 3					Nr działki:	318/6, 318/7, 318/8
Projektant:	mgr inż. Michał Bąk	upr. bud. nr WKP/0211/POOE/19		elektryczna	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. Marcin Besterda	upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14		elektryczna	Podpis:		