



INSTALACJA WENTYLACJI
rzut parteru
skala 1:50



- LEGENDA:
- Ø125 - kanał wentylacyjny, izolowany dn125mm
 - [Symbol] - kratka wentylacyjna higrosterowana typ BXC 273 - kuchnia, garderoba typ BXC 275 - łazienka, WC
 - ← EMM707 6-30 m³/h [Symbol] - Nawiewnik okienny higrosterowany typ EMM 707

- Uwagi:
- Kolor nawiewnika dostosować do koloru stolarki.
 - W przypadku rolet zewnętrznych zastosować płaski okap.
 - W przypadku stolarki okiennej nierozwiernej zastosować montowane fabrycznie mufy montażowe do nawiewników okiennych.
 - Drzwi do łazienki, garderoby, WC powinny być wyposażone w kretkę, tunele lub podcięcie wentylacyjne w dolnej części.


ŁUKASZ KALKOWSKI

PROJEKTY, NADZORY,
KIEROWANIE PROJEKTAMI
ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruń


nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW BUDYNKU LE NICZÓWKI	
adres inwestycji: Toru , ul. Barbarka dz. nr 73, obr. 25	inwestor: Nadle nictwo Toru 87-100 Toru , ul. Polna 34/38

projektant: mgr inż. Karol Piórkowski	podpis:
KUP/0053/POOS/05 uprawnienia do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wod-kan	
nazwa rysunku: WENTYLACJA HIGROSTEROWANA RZUT PARTERU	data opracowania: 10.2022
stadium: PROJEKT TECHNICZNY	nr rys.: I_10
	skala: 1:50

PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI HIGROSTEROWANEJ



KRATKA WYWIEWNA
HIGROSTEROWANA
(ŁAZIENKI, WC)
TYP BXC 275 12-80 m3/h
(CZUJKA RUCHU)



KRATKA WYWIEWNA
HIGROSTEROWANA
(KUCHNIA, GARDEROBA)
TYP BXC 273 12-80 m3/h



NAWIEWNIK OKIENNY
HIGROSTEROWANY
TYP EMM 6-30 m3/h