

Wałcz, 05.12.2022 r.

Sygn. GK.ZP.271.21.2022

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w miejscowości Chwiram wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający – Gmina Wałcz, przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienia.

Zapytanie:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu pkt.13 w opisie szczegółowym dotyczącym stolarki okiennej. Treść zapisu "wraz z osłonami przeciwsłonecznymi sterowanymi automatycznie". W zestawieniu stolarki nie wskazano rodzaju okien z zamontowanymi osłonami. Prosimy o ustosunkowanie się do zapisu, w razie występowania osłon prosimy o rozwiązanie projektowe z podaniem parametrów technicznych.

Odpowiedź

W oknach o symbolu O8 zaprojektowano żaluzje aluminiowe wewnętrzne o szerokości lameli poziomych 50mm, lamele w kolorze grafit, sterowanie ręczne.

Z poważaniem,
W imieniu zamawiającego:
Właściwy podpis na oryginale dokumentu