

Łapy, 07.09.2022 r.

**GMINA ŁAPY**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24  
18-100 Łapy

G.6130.28.2022

**Sprawa: dotyczy specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn. „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęło pytanie o następującej treści:

1. Nawierzchnie mineralno-żywiczne. Technologia wykonania alejek wymaga montażu obrzeży np. 6x20, natomiast w przedmiarze oraz opisie projektu pojawia się informacja o montażu krawężników 15x30, czy Zamawiający dopuszcza montaż obrzeży?
2. Opis przedmiotu zamówienia wspomina o donicach średnicy 85cm, natomiast rysunki mówią o donicach o średnicy 120cm, prosimy o jednoznaczne określenie elementu.
3. W niektórych lokalizacjach są do wykonania nasadzenia, a nie ma mowy o korowaniu, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza brak korowania pod roślinami?

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu obrzeży na ławie betonowej z obsypką cementowo piaskową.
2. Zamawiający doprecyzowuje iż donice mają mieć co najmniej 85 cm.
3. Zamawiający informuje, że korowanie należy wykonać we wskazanych miejscach w dokumentacji.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
*/podpisane elektronicznie/*