

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MKUO ProNatura ZO/61/24

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Usługa przyjęcia i unieszkodliwienia ścieków z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28.**
2. Warunki wymagane od Wykonawców (o ile jest to uzasadnione charakterem zamówienia) oraz dokumenty przedmiotowe i podmiotowe (jeżeli wymagane) i wysokość wadium (jeżeli wymagane):

SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i unieszkodliwienie ścieków z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28. Ścieki stanowią mieszaninę wód odciekowych z kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Balast”, wód odciekowych z kopca bioenergetycznego „BIO-EN-ER”, Kompostowni kontenerowej odpadów ulegających biodegradacji oraz ścieków z myjni płytowej, ścieków z mycia posadzek w Stacji Segregacji Odpadów, ścieków bytowych pochodzących z budynku socjalno – administracyjnego, wód opadowych z powierzchni placu demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych oraz placów magazynowych.
- 2) Do stacji zlewnej przyjmowane będą nieczystości ciekłe przemysłowe powstające w wyniku prowadzonej przez Zamawiającego działalności.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do:
 - przyjęcia i oczyszczenia nieczystości ciekłych przemysłowych, dostarczonych przez Zamawiającego do oczyszczalni,
 - pomiaru objętości dowożonych nieczystości ciekłych,
 - zapewnienia hermetycznego zrzutu nieczystości ciekłych oraz separowania zanieczyszczeń stałych.
- 4) Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania do oczyszczalni nieczystości ciekłych przemysłowych o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych stężeń.
- 5) **Miejsce poboru ścieków:** Odcieki i ścieki pobierane będą z punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.
- 6) **Parametry ścieków:** Dopuszczalne wartości stężeń substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach

przemysłowych z zakładu nie mogą przekraczać parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757).

L.p.	Wskaźniki	Jednostka	Dopuszczalne stężenie
1	Chrom+6	mg Cr/dm ³	0,2
2	Cynk	mg Zn/dm ³	5,0
3	Miedź	mg Cu/dm ³	1,0
4	Ołów	mg Pb/dm ³	1,0
5	Kadm	mg Cd/dm ³	0,4
6	Rtęć	mg Hg/dm ³	0,06

Dopuszczalne wartości wskaźników pozostałych zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych.

L.p.	Rodzaj substancji	Jednostka	Maksymalne wartości
1	Azot amonowy	mgNNH ₄ /l	1 100
2	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	mgO ₂ /l	2500
3	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mgO ₂ /l	1 500
4	Chlorki	mgCl/l	3 000
5	Zawiesina ogólna	mg/l	330

7) Zakres wykonywanej usługi

- a) Dowóz odcieków odbywać się będzie transportem na koszt Zamawiającego
- b) Szacowana ilość ścieków przekazywana do oczyszczalni to maksymalnie 70 m³/dobę, 7 700 m³ w okresie trwania umowy.
- c) Ścieki dostarczane będą do oczyszczania w dni robocze oraz wolne od pracy w okresie trwania umowy, przez Dostawcę wybranego przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu
- d) Ilość przekazanych odcieków będzie określana na podstawie ważenia na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, przyjmując że 1 tona odcieków odpowiada 1 m³. Ważenie odbywać przed i po każdym załadunku pojazdu asenizacyjnego
- e) Pomiar ilości ścieków odbywa się na podstawie zrzutu ścieków z pojazdu asenizacyjnego do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków oraz wg wskazań przepływomierza na stacji zlewnej

- 8) Wykonawca winien być właścicielem stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, do której wprowadzane będą ścieki oraz posiadać aktualne, wymagane przepisami praw pozwolenia, zezwolenia i in., uprawniające go do prowadzenia działalności zbiorowego odprowadzania ścieków a także zobowiązuje się utrzymać ich ważność przez cały okres wykonywania umowy

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2025 r.

4. Kryterium oceny ofert: 100% cena

5. Termin płatności: Rozliczenie należności odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny netto za 1m³ ścieków i ilości ścieków przekazanych do unieszkodliwiania w okresie rozliczeniowym. Płatność następowała będzie z dołu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Ustalenie ilości dostarczonych w okresie rozliczeniowym ścieków nastąpi w oparciu o rejestr prowadzony przez Wykonawcę określający ilość i pojemność dostarczonych pojazdów asenizacyjnych, w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Zdunek: a.zdunek@pronatura.bydgoszcz.pl, numer tel. 517 132 445

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: 29 maja 2024r. do godziny 23:59 na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

8. Wraz z ofertą należy załączyć projekt umowy, który może podlegać zmianom.

9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).

10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>

Zatwierdzono:

/-/Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu

/-/Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1-Formularz ofertowy