



Wrocław, **07 czerwca** 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny**

**z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

Wymiana agregatu wody lodowej chirurgii urazowej  
**nazwa postępowania**

*4WSzKzP.SZP.2612.23.2021*

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)**

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, **na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust. 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców jednocześnie na nie odpowiadając:

**Pytanie nr 1**

Czy dla zapisu: Silniki wentylatora: 3 szt. komutowane elektroniczne (EC) każdy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci: 8 szt. wentylatorów wolnoobrotowych zapewniających wymaganą wydajność dla wersji super cichej.

**ODP:** Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowane rozwiązanie równoważne na etapie realizacji umowy.

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych