

Wojaszówka, dnia 25.11.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
NIP 6842366213, REGON 370440608,

Wszyscy zainteresowani

(Znak postępowania: IŚ.271.19.2024)

INFORMACJA nr 1

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Prosi się o uszczegółowienie informacji dotyczących kosztorysu inwestorskiego

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania

1. Poz. 53 KI – opisano jako więźbę dachową o układzie jętkowym z wiązarów gdzie ilość drewna konstrukcyjnego wynosi 2,08 m³. Natomiast wg. Wyliczeń z projektu tabelka „zestawienia drewna dach i strop” – wynosi: krokwie 3,15 m³, płatwie, murłaty, jętki itp. 2,58 m³

Odp. 1. W wyżej wymienionej pozycji należy przyjąć ilości materiału – drewna konstrukcyjnego - zgodnie z zestawieniem i dokumentacją projektową.

2. Poz.82 KI – belki stropowe, wg. Podanego katalogu KNR 0-21, ilość drewna wynosi 0,71 m³. Natomiast zgodnie w w/w tabelą ilość drewna ma być 2,85 m³.

Odp. 2. W wyżej wymienionej pozycji należy przyjąć ilości materiału – drewna konstrukcyjnego - zgodnie z zestawieniem i dokumentacją projektową.

3. Poz. 60 KI – czy faktycznie gąsiory dachowe mają być wykonane z blachy miedzianej

Odp. 3. Podano omyłkowo pozycję katalogową – w kalkulacji należy uwzględnić gąsiory systemowe dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy powlekanej o kolorystyce jak pokrycie dachowe.

WÓJT
Rafał Bobala