MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 WYSOKOŚCI KRONSZTAD 86
województwo: mazowieckie powiat: grodziski
jednostka rejestrowa: 140504_4 m. Grodzisk Maz.,
ulica: Słowackiego, Rzakszana, Willowa
obręb: 0007,8:13 dz.ew. 17/1, 5/9, 17/2, 1/1, 1/2,15/8

Skala 1: 500 PODGIK 6640 2442 2017 Sekcja numeryczna
Oznaczenie granic obiektu, który był przedmiotem aktualizacji - żółta kreska

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji i dla których nie ma informacji branżowych

Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków – brak

Wykonano bez badania właścicielności gruntowych

Wykonał
Milanówek, dnia 21 07 2017

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Marcin Wierzbicki
upr. nr 22217

Wierzbicki Marcin
Usługi Geodezyjne
ul. Bocianka 3, 05-822 Milanówek
tel. 502 133 789 REGON 142135505

STAROSTA GRODZISKI
Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany na podstawie map ewidencyjnych i kartometrycznych, których szczegółowy zakres oraz identyfikacyjny wykazany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograf identyfikacyjnych ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego: P. 1405/2017 z 2017
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu 28 SIE. 2017
Osoba która wpisała (imię, nazwisko i podpis)
z up. Starosty
Łukasz Zimerawicz
Starszy geodeta w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznej i Katastralnej

Legenda:

- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna rury PVC-U klasy S SDR34 Ø200x5,9 mm, Ø160x4,7 mm
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej rury PE100 PN10 SDR17 Ø75x4,5 mm, Ø63x3,8 mm, Ø50x3,0 mm
- projektowane odejścia i przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej rury PE100 PN10 SDR17 Ø63x3,8 mm, Ø50x3,0 mm, Ø40x2,4 mm
- projektowany kabel zasilający dla przepompowni przydomowej
- rura ostonowa

Uwaga:

Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej jako alternatywa mogą być zastosowane rury do przewiertów PE100 RC PN10 SDR 17

UKŁAD MAP:

3
2

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem:

ABRYS Technika Spółka z o.o.	60-401 Poznań, ul. Wiślana 46		
INWESTOR	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GRODZISKU MAZOWIECKIM		
PRZEDSIĘWZIĘCIE	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W ULICY SŁOWACKIEGO, ROZKOSZNEJ I WILLOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	gmina Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Stadium / Skala / Data	PB/PW 1: 500 10.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Cezary Świst	WKP/0283/PWOS/04	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Kledzik	WKP/0269/POOS/04	Nr rysunku 3
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dominik Bielecki		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Rafał Podgórski		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Zuzanna Strugała		