


OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 42W, O STRUMIENIU  
ŚWIETLENYM MIN. 7000LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08,  
DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP.  
BARWOWA 4000K.



SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZEKROJU KOŁOWYM  
ZBIEŻNYM (STOŻKOWYM), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O  
WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8,0m, BEZ WYSIEGNIKA, Z  
WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm  
ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z  
POKRYWĄ WNEKI SŁUPOWEJ LICZĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ  
JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ), USTAWIANY NA FUNDAMENCIE  
PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA  
OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE  
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY				64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61	
<b>"WIS"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA				TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	
Obiekt	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Leszczyńskiej w Świeciechowie				
Adres	ul. Leszczyńska, m. Świeciechowa, gm. Świeciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 1287/2, 1626/1, 343, ob. ew. 0011 Świeciechowa, i. ew. 301305, 2 Świeciechowa				
Inwestor	Gmina Świeciechowa ul. Ułańska 4, 64-115 Świeciechowa				
Treść rysunku	Słup oświetleniowy - powiązanie z podłożem	Data	Skala	Nr. rysunku	
Branża	elektryczna	26.02.2019	1:50	3	
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/L.O WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.			
Asystenci:	inż. Marek Ratajczak				
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/L.O WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.			