kable: 2xYKY 5x16mm2, 2xS/STPżel
2xDVK75

kable: YKY3x2,5mm2, YTKSY6x0,8
YKY5x1,5mm2, YLSLyekw4x1,5mm2
2xDVK75

kabel: YKY3x4mm2
DVK75

kable: 2YSLCY4x10mm2, YKY3x4mm2, YKSY7x1,5mm2
3xYKY3x2,5mm2, 4xYLSLyekw4x1,5mm2 YTKSY6x0,8
4xDVK75

kable: 2YSLCY4x10mm2, YKY3x4mm2, YKSY7x1,5mm2
3xYKY3x2,5mm2, 4xYLSLyekw4x1,5mm2 YTKSY6x0,8
4xDVK75

Kabel nn YKXs 5x70mm2 L=382m(395m) DVK110

PE Ø160 L=97m

PE Ø160 L=58m

WO

W1

1

6W

7W

ZB

BUD

RBG1

RBG2

864

1039

736

421.2

421.8

422.8

423.9

423.4

423.55

427.34

428.0

431.2

563500.00

557500.00

Projektant branża elektryczna:	mgr inż.Waldemar Żurawski	Nr upr.:	546/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża elektryczna:	mgr inż. Jan Fąfrowicz	Nr upr.:	147/DOŚ/13	Podpis:	
Asystent branża elektryczna:					

BIURO PROJEKTOWE
EKO-KARAT s.c.
WODA - KANALIZACJA - OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ul. Warszawska 12,
58-500 Jelenia Góra
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:
Gmina Bolków
ul. Rynek 1
59-420 Bolków

Data: 12.04.2022

Lokalizacja inwestycji:
jedn. ewid. 020502_2 Bolków, obr.0013 Wierzchosławice
dz.nr 665/4, 665/2, 853/3, 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2, 361/4, 349/3 970, 348/4, 347, 337/2, 336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1, 319, 315, 967, 314/2, 313, 1208, 1171/242, 865, 852, 1144/1, 1144/2, 1048, 736

Stadium: PB

Branża:	Temat:	Podziałka:
Elektryczna	"Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"	1:1000
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:
Przyłącze el-energetyczne nn-0,4kV	PZT przyłącze NN Ark.2	11.2