



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku  
Sp. z o.o.**

**Kamionek 25, 12-100 Szczytno**

**NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905**

Tel. 89 6243388 , email: [biuro@zgkim-kamionek.pl](mailto:biuro@zgkim-kamionek.pl),

[www.zgkim-kamionek.pl](http://www.zgkim-kamionek.pl)

Rachunek bankowy: Santander Bank 84 1090 2718 0000 0001 5003 8394

Kamionek 26.05.2023 r.

WK. 230.2.3.2023

**Informacja do rozeznania cenowego na „Dostawę materiałów do rozbudowy sieci  
wodociągowej na terenie gminy Szczytno”**

Dnia 24.05.2023 r. jedna z firm, zainteresowana złożeniem oferty cenowej na „Dostawę materiałów do rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Szczytno” udziela następujących odpowiedzi:

**Pytania**

- czy rury mają być jednowarstwowe, dwuwarstwowe RC?
- z jakiego materiału: zasuw(y) (specyfikacja), obudowy teleskopowe (jaka długość), skrzynki PEHD czy żeliwne, hydranty podwójne czy pojedyncze zamknięcie? (specyfikacja), Rura PE100 SDR17 Dz90 może być do wody czy kanalizacyjna?

**Odpowiedź**

Zamawiający udziela informacji:

- rura PE 100 SDR 17 – Ø 90, 110 mm - PN10;
- rura PE 100 SDR 17 – Ø 125 mm (sztanga 12mb) - PN10;
- rura PE 100 SDR 17 RC – Ø 125 mm (sztanga 12mb) - PN10;
- rura PE 100 SDR 17 RC – Ø 180, 200 mm - PN10;
- zasuw(y), hydranty, króćce z żeliwa sferoidalnego;
- hydranty DN80 - pojedyncze zamknięcie;
- skrzynki zasuw - PEHD duże;
- obudowy teleskopowe standardowe długości.

Z poważaniem  
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.  
Aleksander Godlewski