

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usunięciem usterek oraz wymianą części w urządzeniach instalacji nawilżających, znajdujących się w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. G. P. Boduena 3/5 w Warszawie.

I. Wykaz stwierdzonych usterek w urządzeniach

Lp.	Model urządzenia	Nr produktu	Stwierdzona usterka
1	N5 CP2 T7 F26	1038262	Brak elektrozaworu dolotowego
2	CP2 S4 F15	1038263	Uszkodzony elektrozawór dolotowy, elektrozawór spustowy, wyeksploatowane elektrody D464
3	CP2 T5 F21	1038270	Wyeksploatowane elektrody D674, wyeksploatowana uszczelka dekla cylindra
4	CP2 T5 F21	1038267	Wyeksploatowane elektrody D674
5	CP2 T5 F21	1038268	Wyeksploatowane elektrody D674, uszkodzony elektrozawór spustowy
6	CP2 T7 F33	1039198	Wyeksploatowany cylinder pracy, uszkodzona karta sterowania, uszkodzony elektrozawór spustowy
7	CP2 T7 F33	1039197	Wyeksploatowane elektrody D664, uszkodzony elektrozawór spustowy
8	CP2 T7 F33	1038275	Uszkodzony elektrozawór dolotowy
9	CP2 T5 F20	1038274	Wyeksploatowana uszczelka dekla cylindra
10	CP2 T5 F21	1038272	Wyeksploatowana uszczelka dekla cylindra, wyeksploatowane elektrody D674
11	CP2 T7 F30	1038266	Wyeksploatowana uszczelka dekla cylindra, wyeksploatowane elektrody D664
12	CP2 T7 F30	1038264	Wyeksploatowana uszczelka dekla cylindra, wyeksploatowane elektrody D664

II. Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prac

- całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów, norm branżowych i wiedzy technicznej,
- wszystkie czynności naprawcze powinny być wykonane z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych,
- wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac uwzględniając koszty z tym związane w ofercie,
- wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki działalności w miejscu wykonywanych realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie organizacji prac, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
- z wykonanych prac Wykonawca sporządzi protokół powykonawczy,
- wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z ofertą.