



OZNACZENIA:

- TS** TABLICA ROZDZIELCZA KOMORY
- M** POMPA GŁĘBINOWA 0.75kW 230V
- LC** WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY HYDROFORU
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SZCZELNY
- GNIAZDO WTYCZKOWE SZCZELNE 230V 2P+Z
- F** OPRAWA OŚWIETLENIOWA SZCZELNA LED
ZASILACZ ELEKTRONICZNY. ZINTEGR. z MODUŁEM LED
źródło światła-moduł LED o mocy 15W i str. min. 1600lm

UKŁAD TN-S

Zamawiający	GMINA ZAMOŚĆ 22-400 ZAMOŚĆ ul. PEOWIAKÓW 92			Stadium
Obiekt	STUDNIA GŁĘBINOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - ZWÓDNE GM. ZAMOŚĆ			P.W.
Treść rys.	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT KOMORY STUDZIENKI			Branża Elektr.
Projektował	inż. M. SIEDLECKI	04.2022		Skała 1:20
Nr uprawnień	UANB-VI-8387/32/90			Nr rys.
				4