



PODŁĄCZYĆ ISTN. GRAWIT. ODPEŁN. Z DWÓCH
POSĘSI DO PROJ. PP

PP
PROPONOWANY OBSZAR LOKALIZACJI PROJ.
PRZEPOMPOWNI SANITARNEJ
NA DZIAŁKACH GMINY
LUB OPCJONALNIE, PO UZYSKANIU PRAWA DO
GRUNTU, NA DZ. NR 244/1
KOSZT 150 TYS + PRZYLEGAŁE ENERGETYCZNE
OK. 100m

PROJ. ODCINEK KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
Ø160 PVC L=ok. 80m
- 20m BEZWYKOPOWO
- 60m W WYKOPIE

PODŁĄCZYĆ DO ISTN. KS GRAWITACYJNEJ

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA DO
UNIECZNIENIA,
ZAKŁADA SIĘ ZAMULENIE, POZOSTAWIENIE W
GRUNCIE I ZAINWENTARYZOWANIE JAKO
NIECZYNNĄ
L=ok. 800m

PROJ. KS TŁOCZNA OD PROJ. PP DO ISTN.
STUDNI ROZPRĘŻNEJ SR
ZAKŁADANA ŚREDNICA Ø90 PEHD DO
WERYFIKACJI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.
L=ok. 500m
SIEĆ PROWADZONA W POBOCZU I W ASFALCIE
- METODA BEZWYKOPOWA 350m
- W WYKOPIE WĄSKOPRZESTRZENNYM 150m

PP1
ISTNIEJĄCA PRZEPOMPOWNA ŚCIEKÓW

GRAWITACYJNY ODPEŁN. Ø160 PVC DO ISTN. PP1
L=ok. 90m
WYKOP OTWARTY

PODŁĄCZYĆ DO ISTN. KS GRAWITACYJNEJ I
ODPROWADZIĆ GRAWITACYJNIE DO ISTN. PP1

ISTN. STUDNIA ROZPRĘŻNA DO PRZEBUDOWY