



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZAMOŚĆ

Nr
5043/21

Data..... 2021 -06- 24
22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ, zmiany treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Dostawę materiałów budowlanych, wyrobów sanitarnych, materiałów elektrycznych do magazynów 32 wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Lublinie, Chełmie Hrubieszowie, Jawidzu w zakresie 3 części. Nr sprawy ZP/TP/19/2021.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 w powołaniu z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 – t. j. z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1) Pytanie 1 w zakresie części nr 3:

Pozycje nr 226 oraz 227

Pozycje zostały wycofane ze sprzedaży. Proszę o informacje czy zostaną usunięte z listy czy będą zamienione te pozycje.

Odp. Ad. Nr 1

Zamawiający informuję, iż w związku z otrzymaniem zapytań do treści SWZ dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie części nr 3 poprzez wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia, wykazu asortymentowo ilościowego jak i formularza cenowego pozycji 226, 227.

2) Pytanie 2 w zakresie części nr 3:

Pozycje nr 198, 199, 200, 201

Złączki mają być na drut czy na linkę .

Odp. Ad. Nr 2

Zamawiający informuję, iż złączki z poz. 198,199,200,201 winny być na drut.

3) Pytanie 3 w zakresie części nr 3:

Pozycja nr 247

Oprawy zostały wycofane lub są ciężko dostępne . proszę o informacje co robimy z tą pozycją.

Odp. Ad. Nr 3

Zamawiający informuję, iż w związku z otrzymaniem zapytań do treści SWZ dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie części nr 3 poprzez wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia, wykazu asortymentowo ilościowego jak i formularza cenowego pozycji 247.

4) Pytanie 4

Jak zamawiający będzie weryfikował zaproponowane materiały -zgodnie z PZP- "na etapie wyboru oferty jako najkorzystniejszej", jeżeli zamawiający nie wymaga podania kodu produktu i producenta który jednoznacznie określi parametry techniczne zaproponowanych produktów przez wykonawców? Czy jest możliwość dołożenia do formularzy cenowym kolumny producent i kod produktu? Pozwoli to również wykonawcom zweryfikować poprawność zaproponowanych zamienników czy towarów przez innych uczestników postępowania.

Odp. Ad. Nr 4

Zamawiający informuję, iż w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wszystkie parametry ilościowe, jakościowe produktów/wyrobów. We wzorze umowy w § 1 przedmiot umowy pkt. 9 warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z towarem ppkt. 3 protokołu odbioru towaru zgodny ze wzorem Zamawiającego.

5) Pytanie 5 w zakresie części nr 3:

Prosimy również o dołączenie dodatkowych informacji do pozycji dotyczących źródeł światła takich jak: strumień świetlny, min. trwałość użytkowa, barwę światła, ilość cykli włącz/wyłącz których wymaga zamawiający.

Odp. Ad. Nr 5

Zamawiający, nie posiada dodatkowych informacji dotyczących źródeł światła w związku z powyższym wymaga zaoferowania produktów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6) Pytanie 6 w zakresie części nr 3:

Poz. 13 Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie o jaki dławik chodzi?

Odp. Ad. Nr 6

Zamawiający informuję, iż wymaga: statecznik T8 do dwóch świetlówek 2x18W lub jednej 36W, częstotliwość 50 Hz, prąd znamionowy 0,43A, xax temp. 130 °C, klasa energetyczna B2, współczynnik mocy 0,5A.

7) Pytanie 7 w zakresie części nr 3:

Poz. 73, 74 Czy Zamawiający dopuszcza naświetlacz LED o klasie szczelności IP65?

Odp. Ad. Nr 7

Zamawiający, nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

8) Pytanie 8 w zakresie części nr 3:

Poz. 114 Czy Zamawiający dopuszcza statecznik o długości 280mm? Statecznik o długości 230mm pod dwie świetlówki, nie jest dostępny na rynku.

Odp. Ad. Nr 8

Zamawiający informuję, iż dopuszcza statecznik o długości 280mm.

9) Pytanie 9 w zakresie części nr 3:

Poz. 115 Czy Zamawiający dopuszcza statecznik T8 2x18W? Stateczniki w wersji 2x20W nie występują.

Odp. Ad. Nr 9

Zamawiający informuję, iż dopuszcza statecznik T8 2x18W..

10) Pytanie 10 w zakresie części nr 3:

Poz. 131 Czy Zamawiający dopuszcza wentylator o średnicy ok. 100mm? Wentylatory łazienkowe nie występują w przekroju fi90mm.

Odp. Ad. Nr 10

Zamawiający informuję, iż dopuszcza wentylator o średnicy 100mm.

11) Pytanie 11 w zakresie części nr 3:

Poz. 132 Podany przez Zamawiającego kod WO 40 wskazuje na wentylator przeciwwybuchowy. Czy o taki właśnie chodzi? Proszę również Zamawiającego o podanie średnicy urządzenia.

Odp. Ad. Nr 11

Zamawiający informuję, iż wymaga wentylator przeciwwybuchowy średnica fi 400mm.

12) Pytanie 12 w zakresie części nr 3:

Poz. 157 Czy Zamawiający dopuszcza wtyczkę odbiornikową o kolorze czerwonym?

Odp. Ad. Nr 12

Zamawiający, nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

13) Pytanie 13 w zakresie części nr 3:

Poz. 252 Proszę Zamawiającego o podanie rodzaju montażu oprawy. NT/PT

Odp. Ad. Nr 13

Zamawiający informuję, iż oprawa T8 LED 150cm, G13, IP20, wymiary 1527x300x72, 230V/50Hz, moc znamionowa 2x58.

14) Pytanie 14 w zakresie części nr 3:

Pozycja nr 225

Mało informacji . Proszę o doprecyzowanie wymagań.

Odp. Ad. Nr 14

Zamawiający informuję, iż wymaga lampa plafoniera okrągła LED 24 W, średnica klosza 39cm, podstawy 36 cm, głęb. 6 cm, klasa IP 44, kpl. Z zasilaczem, strumień świetlny 1920lm, żywotność 20000tyś. godzin, Ra>80, kolor biały mleczny.

15) Pytanie 15 w zakresie części nr 3:

Pozycja nr 50

Mało informacji. Proszę o podanie przybliżonych wymiarów.

Odp. Ad. Nr 15

Zamawiający informuję, iż wymaga listwa 15/50 (2 m.b) kolor drewno ciemne.

Pytanie 16 w zakresie części nr 3:

Pozycja nr 104

Mało informacji. Prosimy o doprecyzowanie .

Odp. Ad. Nr 16

Zamawiający informuję, iż wymaga rozłącznik jednobiegunowy prąd znamionowy 25A, liczba biegunów 1, napięcie 220V, znamionowe napięcie izolacji 440V, napięcie udarowe 4kV, 50/60 Hz, rodzaj połączenia ze śrubą liczba cykli 200000, przekrój przewodu do 10mm, temp. Pracy -20 do 50⁰C.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 271 ust. 2-3 w powiązaniu z art. 286 ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 - t. j. z późn. zm.) informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża termin składania ofert, w związku z czym dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA pkt 6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

skreśla się:

„Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 28.06.2021 r. do godz.: 10.00.”

i w to miejsce wpisuje się:

Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 05.07.2021 r. do godz.: 10.00.

SEKCJA VIII - PROCEDURA pkt 8.1.) Termin składania ofert:

skreśla się:

„2021-06-28 10:00”

i w to miejsce wpisuje się:

„2021-07-05 10:00”

SEKCJA VIII - PROCEDURA pkt 8.3.) Termin otwarcia ofert:

skreśla się:

„2021-06-28 10:30”

i w to miejsce wpisuje się:

„2021-07-05 10:30”

SEKCJA VIII - PROCEDURA pkt 8.3.) Termin związania oferta:

skreśla się:

„2021-07-27”

i w to miejsce wpisuje się:

„2021-08-03”

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający w związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 271 ust. 1 oraz ust. 4 w powiązaniu z art. 287 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 - t. j. z późn. zm.), informuje że: zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i udostępnia na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż w związku z otrzymaniem zapytań do treści SWZ, dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłużenia terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XIV- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

skreśla się:

„**Prawidłowo złożone wadium** wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 28.06.2021 r. do godz.: 10.00.”

i w to miejsce wpisuje się:

Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 05.07.2021 r. do godz.: 10.00.

ROZDZIAŁ XV - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

skreśla się:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27.07.2021 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

i w to miejsce wpisuje się:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **03.08.2021 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ROZDZIAŁ XVII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

skreśla się:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania w terminie **do dnia 28.06.2021 r. do godziny 10:00.**

i w to miejsce wpisuje się:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania w terminie **do dnia 05.07.2021 r. do godziny 10:00.**

skreśla się:

KOMISYJNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: **28.06.2021 r. o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert**, w siedzibie Zamawiającego, **Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F – budynek nr 34 pokój nr 2.** Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy.

i w to miejsce wpisuje się:

KOMISYJNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: **05.07.2021 r. o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert**, w siedzibie Zamawiającego, **Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F – budynek nr 34 pokój nr 2.** Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy.

**UWAGA! POWYŻSZE ZMIANY WYKONAWCY WINNI BEZWZGLĘDNIIE ZASTOSOWAĆ
PODCZAS SPORZĄDZANIA ORAZ SKŁADANIA OFERTY.**

**ZAMAWIAJĄCY ZAMIEŚCI NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ – „SWZ PO
ZMIANACH” gdzie dokonał zmian, które należy zastosować.**

KOMENDANT

ppłk Jerzy MUZYKA

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1- ad acta
24.06.2021r.
T.2712 B5