Mapa do celów projektowych
Skala 1:500
Nr działki | Powierzchnia ha | Nr księgi wieczystej
283 | 0.9200 | 27769
302 | 1.4700 | 27769
303/1 | 00851 | 45267
305 | 0.1700 | 18465
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jedn. ewid.: Kórnik
Identyfikator jedn. ewid.: 302109_5
Nazwa obr. ewid.: Radzewo
Identyfikator obr. ewid.: 302109_5.0017
Miejscowość: Radzewo
Arkusz: 02
Sekcja: 6.173.12.19.3.3; 3.4; 6.173.12.24.1.2
KERG: GKG.4141.5262.2015
Stan aktualny na dzień: 23 kwiecień 2015 r.
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich | 2000
Układ wysokości | Kronsztadt
Służebności nie badano
zakres aktualizacji
REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonawca:
STAROSTA POZNAŃSKI
LEGENDA:
proj. uziemienie słupów oświetleniowych i szafki SO R≤ 10 Ω
proj. słup oświetlenia drogowego SO 8/3 z wysięgnikiem W12/1/1,0 oraz oprawą typu AMBAR 2-100 W
proj. słup oświetlenia drogowego SO 8/3 z wysięgnikiem W12/2/1,0 oraz dwoma oprawami typu AMBAR 2-100 W (kąt między ramionami 120 stopni)
Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linię kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych
proj. linia YAKY 4x35 dł. 116/131 m obwód nr 2
proj. linia YAKY 4x35 dł. 424/473 m obwód nr 1
proj. SRS 75 dł. 25 m
proj. SRS 75 dł. 9 m
proj. SRS 75 dł. 8 m
proj. złącze ZK1-1P realizowane przez Enea Operator
proj. szafka SO
Zbożowa j.asf
Żniwna j.z.
Św.Mikołaja
Inwestor: Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik
Projektował: mgr inż. Maciej Gałantowicz Nr uprawnień WKP/0384/POOE/04
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego
Radzewo ul. Zbożowa, Żniwna Gmina Kórnik
Nr Rys. 1