

Wąbrzeźno, 20.03.2023 r.

WI.ZP.271.2.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą dojazdową w Wałyczu”

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

W projekcie jest podany parametr 200Ah dla 1kpl. akumulatorów, natomiast maksymalny ciężar jaki może zostać zamontowany na tego typu słupie to 60Ah dla jednego akumulatora. Alternatywą jest zaproponowanie mocniejszych akumulatorów zakopanych w ziemi w obudowach hermetycznych. Czy Zamawiający dopuszcza montaż akumulatora o pojemności 60Ah lub montaż mocniejszego akumulatora w ziemi?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza montażu akumulatora o pojemności mniejszej niż określona w dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza montaż akumulatorów w ziemi w obudowie hermetycznej.

2. Treść zapytania

Prosimy Zamawiającego o skorygowanie wartości przesiąkania wodą do pogodowych realiów występujących w naszym kraju - wymóg ≥ 10773 mm/h to absurd. W przypadku nawierzchni poliuretanowych jest norma ≥ 150 mm/h. Najwyższe opady w Polsce to 1700mm a na Świecie to ≈ 12000 mm (średnia z 38 lat). Sugerujemy obniżenie wielkości parametru przepuszczalności co najmniej do poziomu średnich opadów w Polsce tzn. 1700mm/h. Odporność na zużycie 0,6g Tarcie na sucho 85 - Redukcja siły na sucho 36% -Odształcenie pionowe 1,7mm. Prosimy o zaakceptowanie powyższych parametrów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje modyfikacji i zamieszcza w załączeniu zaktualizowaną przez Projektanta SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA (ST09).

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający zmienia:

1. Termin składania ofert określony w Rozdziale 18. ust. 1 SWZ:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/733765> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **28 marca 2023 r. do godz. 9⁰⁰**.”
2. Termin otwarcia ofert określony w Rozdziale 19. ust. 1 SWZ”
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 marca 2023 r. o godz. 9⁰⁵**.”
3. Termin związania ofertą określony w Rozdziale 20. ust. 1 SWZ:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **26 kwietnia 2023 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”

4. W związku z niniejszą zmianą treści SWZ, zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00123327/01 opublikowanego w dniu 07.03.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Ryńsk

Władysław Łukasik