

Aleksandrów Kujawski, dn. 11.07.2024r.

ZP.271.6.2024

Zapytanie nr 9

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 10.07.2024r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.6.2024 pn. „**Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej**” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Proszę o określenie wymiarów naświetla/naświetli dachowych. Na rysunkach oraz w opisie PFU brak takich informacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuję, że wymiary naświetla/naświetli dachowych, należy ustalić na etapie projektowania.

2. Proszę o wyjaśnienie czy pokrycie dachu ma zostać wykonane z blachy trapezowej czy płyt warstwowych? W Opisie PFU są rozbieżne informacje.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że pokrycie dachu hali należy wykonać z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Arkadiusz Gralak

