

RI.271.14.2024

Przemęt, dnia 22.08.2024 r.

**DO WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowanie na zadanie „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 7

W związku ze złożonymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

prosimy o doprecyzowanie wytycznych odnośnie wykonania "miejsc gromadzenia odpadów stałych", a w przedmiarze "Dostawa i montaż systemowych kublów podziemnych do odpadów wraz z robotami ziemnymi - 1 kpl."

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że projektuje się 5 pojemników półpodziemnych o wielkości:

1. pojemnik na papier: ok. 3000l
2. pojemnik na tworzywa sztuczne: ok. 3000l
3. pojemnik na bio: ok. 3000l
4. pojemnik na szkło: ok. 1500l
5. pojemnik na odpady zmieszane: poj. ok. 1500L

Specyfikacja techniczna pojemników:

- korpus pojemników wykonany z polietylenu,
- dodatkowa obudowa zewnętrzna wykonana z drewna kompozytowego,
- kolor pokryw głównej: grafit / szary,
- pojemniki wyposażone w:

- worki wielokrotnego użytku typu „bigbag” z materiału na bazie polietylenu (odpady papierowe i plastikowe),
- wkład workowy z rezerwuarem na odcieki (odpady zmieszane i szkło),
- wkład wardy polietylenowej (odpady bio),
- Pojemniki zgodne z normą PN-EN 13071.

Montaż pojemników zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie nr 2

proszę o informację czy wjazd-wyjazd będzie obsługiwany przez jeden szlaban czy należy założyć do wyceny 2 zestawy szlabanów z kamerą jako wjazd-wyjazd. Pytanie dotyczy systemu parkingowego.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć jeden szlaban.

Z poważaniem

z up. WÓJTA
/-/ Waldemar Kalitka
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:
Komunikat publiczny za pośrednictwem platformy zakupowej

Przygotowała:
Joanna Skrzypczak
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18