ETAP 2

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

Włączyć do ist.studni kanalizacyjnej rzędna 26,63

Do likwidacji istniejące podejścia

Włączyć do istn. instal. pod sufitem

Cwu ø22Cu Zw ø22Cu Cyr ø15Cu

Zw ø15Cu

Kan. ø160PVC, i=1,5%

Kan. ø160PVC, i=1,5%

Kan. ø50PVC

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

Zw ø15Cu

Kan. ø75/50PVC

Cwu ø18Cu Zw ø15Cu Cyr ø15Cu

0/01|KUCHNIA PRZEKĄSKOWA 0/02|ZMYWALNIA 0/03|MAGAZYN 0/04|WIATROLAP 0/05|KOMUNIKACJA 0/06|WC 0/07|WC 0/08|KOMUNIKACJA 0/09|WC 0/10|WC 0/11|WC 0/12|KOMUNIKACJA 0/13|WC 0/14|WC 0/15|KOMUNIKACJA 0/16|WC 0/17|WC 0/18|KOMUNIKACJA 0/19|WC 0/20|WC 0/21|KOMUNIKACJA 0/22|KORYTARZ 4,69|WYKŁADZINA PCV

DW9|EI60

Włączyć do ist.instal. pod posadzką

60/90

60/90 CO

8X16 35

0/34|KL. SCHODOWA C 1|WYKŁADZINA PCV

0/27|POCZEKALNIA 57,36|WYKŁADZINA PCV

Kan. ø160PVC, i=1,5%

Włączyć do istn.instal. pod sufitem

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

0/24|GABINET PRZYJĘĆ PLANOWANYCH 13,77|WYKŁADZINA PCV

Kan. ø75PVC, i=4%

20/600/500

Kan. ø110PVC, i=2%

Kan. ø50PVC, i=4%

Kan. ø75PVC, i=4%

0/23|SZYB WINDOWY 8,27|

0/25|WIATROLAP 6,84|WYKŁADZINA PCV

0/24|WC NPS 5,44|WYKŁADZINA PCV

ETAP 2

Studnia bet. DN 1000 na podbudowie z betonu B15 rzędna 26,75

0/28|POM.POMOCNICZE 13,40|WYKŁADZINA PCV

20/1000/500

0/30|KORYTARZ 10,21|WYKŁADZINA PCV

0/31|WC 3,08|WYKŁADZINA PCV

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

0/29|IZOLATKA/SALA CHORYCH 12,24|WYKŁADZINA PCV

Kan. ø75PVC

Kan. ø110PVC

Kan. ø50PVC

0/32|ŚLUZA BRUDNA 3,88|WYKŁADZINA PCV

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

Cwu ø22Cu Zw ø22Cu

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

Air ø18Cu V ø18Cu O2 ø18Cu

0/33|KLATKA SCHODOWA 17,57|WYKŁADZINA PCV

Włączyć do istn.instal. pod sufitem

Włączyć do istn. kanal. w piwnicy

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

Włączyć do ist.instal. w piwnicy pod sufitem

Włączyć do ist. kanal. w piwnicy

Włączyć do ist. kanal. w piwnicy

Cwu ø22Cu Zw ø22Cu

Cwu ø22Cu Zw ø22Cu

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

Cwu ø18Cu Zw ø15Cu

Kan. ø110PVC i=2%

Kan. ø110PVC i=2%

0/21|SZATNIA DLA PACJENTÓW 15,05|WYKŁADZINA PCV

0/19|POMIESZCZENIE KIEROWCÓW 10,63|WYKŁADZINA PCV

0/15|MAGAZYN 8,59|WYKŁADZINA PCV

0/20|PRZEDSIONEK 6,50|WYKŁADZINA PCV

0/16|PRZEDSIONEK 3,43|WYKŁADZINA PCV

0/14|PRZEDSIONEK 3,67|WYKŁADZINA PCV

0/13|WC PERSONELU 3,23|WYKŁADZINA PCV

20/1000/500

20/600/500

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

0/02|BRUDOWNIK/MACERATOR 4,97|TERAKOTA

0/03|HALL 8,50|WYKŁADZINA PCV

0/03A|WIATROLAP 8,77|TERAKOTA

Przebudowa istniejącego przykanalika oraz przesunięcie studni zewnętrznej

Punkty przełączenia istniejącej kanalizacji w związku z likwidacją istn. przykanalika

0/01|GABINET KOORDYNATORA 5,99|WYKŁADZINA PCV

ETAP 1

A-A

Kan. ø110PVC i=2%

Istniejący wpust drogowy

Kan. ø160PVC, i=1,0%

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji nie posiada aktualnej inwentaryzacji podzimnej. Taka inwentaryzacja nie była zlecona w ramach przebudowy izby przyjęć. Ażeby wykonać przełożenie istniejącej studni w nową lokalizację należy przeprowadzić inwentaryzację kanlizacji podziemnej szpitala. Po wykonaniu przez inwestora tej inwentaryzacji zostanie przygotowany przez pracownię projekt zamieny przełożenia instalacji zewnętrznej. W związku z prowadzonym przetargiem, koszty przełożenia studni zewnętrznej z przedsionka na teren zostały ujęte w kosztorysie budowlanym w oddzielnej pozycji.

Studnia bet. DN 1000 na podbudowie z betonu B15 rzędna 26,88

Kan. ø200PVC, i=1,0%

0/04|SALA CHORYCH (20S.) 28,75|WYKŁADZINA PCV

0/03B|KORYTARZ 12,22|WYKŁADZINA PCV

Włączyć do istn.instal. pod posadzką pod sufitem

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

Kan. ø110PVC i=2%

Kan. ø160PVC, i=1,5%

Kan. ø200PVC, i=1,0%

Kan. ø50PVC i=4%

Kan. ø75PVC i=4%

Kan. ø50PVC i=4%

Kan. ø75PVC i=4%

Cwu ø22Cu Cyr. ø15Cu Zw ø22Cu

Cwu ø18Cu Zw ø22Cu

Kan. ø75PVC i=4%

Kan. ø50PVC i=4%

Kan. ø75PVC i=4%

Włączyć do ist.instal. pod sufitem

Włączyć do ist.instal. pod posadzką

Cwu ø15Cu Zw ø15Cu

Kan. ø110PVC i=2%

Kan. ø110PVC i=2%

Kan. ø75PVC i=4%

Kan. ø110PVC i=2%

Kan. ø75PVC i=4%

0/03C|KORYTARZ 14,14|WYKŁADZINA PCV

0/06|PRZEDSIONEK 3,68|WYKŁADZINA PCV

0/07|ROZDZIELNIA CO 1,68|WYKŁADZINA PCV

0/08A|NATRYSK 3,91|WYKŁADZINA PCV

0/09|SALA CHORYCH 32,10|WYKŁADZINA PCV

0/11|SALA CHORYCH 22,82|WYKŁADZINA PCV

0/12|POM.SOCJALNE 16,04|WYKŁADZINA PCV

0/08|MAGAZYN OPATRUNKOWY 2,28|WYKŁADZINA PCV

Do likwidacji istniejące podejścia

20/1200/500o

10/1000/500o

ETAP 2

ETAP 1

ETAP 2

UWAGI I UZGODNIENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 1

ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 2

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU

ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA

ELEMENTY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU

PROJEKTOWANE ELEMENTY

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA 2XPŁYTA GKF2 2,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/ 2XPŁYTA GKF2 2,5CM

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA

LINIA WYMIAROWA

PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.

PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.

PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE LAN

LEGENDA WOD.:

- przewód zimnej wody użytkowej
- przewód ciepłej wody użytkowej
- przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

-bateria umywalkowa stojąca chromowana z mieszaczem ceramicznym lub prysznicowa typ i model w/g proj.architektury.

- nr pionu instalacji wody użytkowej
- zawór odcinający figura skośna

LEGENDA KAN. :

- przewód kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych (prowadzony po scianie)
- przewód kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo-gospodarczych (prowadzony pod posadzką)
- nr pionu kanalizacji sanitarnej projektowanej
- nr pionu kanalizacji sanitarnej istniejącej

20/1000/500 -wymiary grzejnika grubość/długość /wysokość

PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE

ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 1098/19

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 1+2 ETAP

OBIEKT/ADRES:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL.JAGIELLOŃSKA 44,UL. 70-382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, UL.JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI 71-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

PODPIS/DATA:

RYSUNEK: RZUT PARTERU – INSTALACJA WOD.-KAN. I C.O.

PROJEKTANT: mgr inż. Sylwester Chudy upr. nr ZAP/0196/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Bieluń upr. nr 93/Sz/99

OPRACOWANIE: mgr inż. Adam Radaszewski

FAZA: P.W. BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:50 MIEJSCE/DATA: Szczecin, 06.2021 NR RYS.: PW/S/05

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U.,nr94 poz.83 z 23.02.1994r)