rekuperator produkcji
PRANA-200C STANDARD 24H
Krotność wymiany powietrza przy rekuperacji:
- Nawiew: 21-185 m3/h;
- Wywiew: 21-177 m3/h;
Skuteczność - 93%;
Zużycie energii elektrycznej - od 4-91Wh;

centrala nawiewna N=530m³/h, spręż 200Pa, kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna 2x3kW, nagrzewnico-chłodnica freonowa o mocy 5kW (R410a), obudowa izolowana akustycznie i termicznie, filtry F7 i F9, praca wspólnie z wentylatorem wyciągowym W8, montaż na dachu

wentylator wyciągowy W8 wydajność W=530m³/h, spręż 220Pa, szczelna izolowana obudowa

wentylator wyciągowy W7 wydajność W=230m³/h, spręż 150Pa, szczelna izolowana obudowa

czerpnia powietrza ø250

agregat freonowy montaż na ścianie

nagrzewnica wstępna

wentylator wyciągowy W6 kanałowy W=130m³/h, spręż 100Pa,

wentylator wyciągowy W5 kanałowy W=210m³/h, spręż 150Pa,

wentylator wyciągowy W4 W=50m?/h, z opóźnieniem czasowym

ETAP 1

ETAP 2

WYRZUTNIA ŚCIENNA ø160

WYRZUTNIA ŚCIENNA ø125

WYRZUTNIA ŚCIENNA ø100

UWAGI I UZGODNIENIA:

- ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 1
- ZAKRES OPRACOWANIA ETAP 2
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY W WIDOKU
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- ELEMENTY DO WYBURZENIA
- PROJEKTOWANE ELEMENTY W WIDOKU
- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA ZAPRYSZ GKBI 2x12,5CM/WEŁNA MIN.7,5CM/ ZAPRYSZ GKBI 2x12,5CM
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA
- LINIA WYMAROWA
- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI
- PROJ. PRZEWODY FREONOWE
- PROJ. KANAŁ NAWIEWNY MECH.
- PROJ. KANAŁ WYCIĄGOWY MECH.
- PROJ. NAWIEWNIKI/ WYWIEWNIKI
- PROJ. CENTRALA PODWIESZANA NAWIEWNO-WYWIEWNA
- LAN PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE LAN
- KRATKA NAWIEWNA W DRZWIACH 400X200

ROZBUDOWA BUDYNKU-DOBUDOWA WIATROŁAPU, I PRZEBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 1098/19

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 2 ETAP

OBIEKT/ADRES:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL.JAGIELLOŃSKA 44,UL. 70-382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, UL.JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ATELIER XXI
71-535 SZCZECIN
UL.OSIEK 1/4
tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

PODPIS/DATA

RYSUNEK:
RZUT PARTERU

PROJEKTANT: mgr inż. Sylwester Chudy upr. nr ZAP/0196/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Bieluń upr. nr 93/Sz/99

OPRACOWANIE: mgr inż. Adam Radaszewski

FAZA: P.W.
BRANŻA: SANITARNA
SKALA: 1:50
MIEJSCE/DATA: Szczecin, 10.2020
NR RYS.: PW/S/01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Niniejszy projekt i utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim II Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (DzU.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)