

LEGENDA

A	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy 591x115x88mm , LED 2600Lm, 17W IP20, IK04
A N	Oprawa Nocna do wbudowania w podwieszany sufit modułowy 591x115x88mm , LED 2600Lm, 17W IP20, IK04
A2	Oprawa nastropowa 572x63x74mm , LED 2200Lm, 14W IP20, IK04
B	Oprawa nastropowa i naścienna ø 356 x76 , LED 3000Lm, 18W IP65, IK10
C1	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo kartonowy, ø 100 x75, LED 1800Lm, 15W IP20/44, IK04
C2	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo kartonowy, ø 165 x100, LED 2800Lm, 20W IP20/44, IK04
D	Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo kartonowy, ø 165 x100, LED 2800Lm, 20W IP20/65, IK04
E	Oprawa nastropowa i na zwieszakach 1200x100x68mm , LED 4000Lm 33W IP65, IK10
F	Oprawa wpuszczana 596x596x55mm , LED 3900Lm, 26W IP65, IK04
G1	Oprawa nastropowa 640x640x78mm , LED 4400Lm, 28W IP20, IK04
H	Oprawa nastropowa i na zwieszakach 642x642x72mm , LED 5200Lm, 34W IP20, IK04
G3	Oprawa wpuszczana 596 x 596 x 55mm , LED 4400Lm, 28W IP20, IK04
G4	Oprawa wpuszczana 596 x 596 x 55mm , LED 6600Lm, 42W IP20, IK04

I	Oprawa naścienna 574x50x60mm , LED1300Lm, 9W IP44, IK04
AW1	OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowy podtynkowy 360Lm 3W/3h IP65, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW2	OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 360Lm 3W/3h, IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW3	OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowo na suficie 140Lm 1W/3h, IP41, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW4	OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 150Lm, 1W/3h, IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AW5	OPRAWA AWARYJNA montaż: podtynkowo na suficie 140Lm, 1W/3h IP20, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
EW	OPRAWA AWARYJNA montaż: natynkowy naścienny 1W/3h IP240, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
AWZ	OPRAWA AWARYJNA montaż: bezpośrednio na ścianie 360Lm, 3x1W/3h, IP66, oprawa wyposażona w moduł awaryjny autotest
	Oprawa zewnętrzna LED 10W, IP65 z czujnikiem ruchu zamontowanym w oprawie

	proj. czujnik ruchu
	proj. wyłącznik 1-bieg p.t.
	proj. wyłącznik 1-bieg szczelny
	proj. przełącznik świecznikowy p.t.
	proj. puszka dla drzwi przesuwnych
pp	łącznik przywoławczy pociągany
pk	proj. przycisk kasujący
sls	proj. lampka sygnalizacyjna
	proj. centrala przyzywowa

	proj. przełącznik zmienny p.t.
	proj. przełącznik krzyżowy p.t.
	proj. wyłącznik 1-bieg p.t. dla lampy bakteriobójczej
	proj. lampa bakteriobójcza
	proj. gniazdo wtykowe, podwójne, 2x16A/N+PE
	proj. gniazdo wtykowe, szczelne, 16A/N+PE
3xK	proj. gniazdo dla zasilania urządzeń komputerowych 16A/N+PE, 3 szt.
CB	proj. gniazdo wtykowe, szczelne, 16A/N+PE h=0,3m dla zasilania baterii umywalkowych

panel medyczny

pp	proj. przycisk przywoławczy w panelu medycznym
	proj. oświetlenie miejscowe 1x24W KLD w panelu medycznym, włącznik na panelu
	proj. oświetlenie nocne 1x2,8W LED w panelu medycznym, włącznik na panelu
	proj. oświetlenie ogólne 1x54W T5 w panelu medycznym, przełącznik na panelu
x4	proj. gniazda elektryczne 4 szt.
2xK	proj. gniazda elektryczne (DATA) 2 szt.
	proj. gniazdo wyrównania potencjału w panelu

ROZBUDOWA BUDYNKU-DOBUDOWA WIATROŁAPU, PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 44 W SZCZECINIE ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 1089/19
ETAP I + 2
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

OBIEKT/ADRES: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR3, OBRĘB 2148 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATELIER XXI 71-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 tel. 0-048 91 4643763 / 695 426610	PODPIS/DATA	RYSUNEK: RZUT FRAG. PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT: mgr inż. MAREK KUBLICKI upr. proj. ZAP/0123/POOE/13		FAZA: P.T. / BRANŻA: ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJĄCY:		SKALA: 1:100 / MIEJSCE/DATA: Szczecin, 06.2021 / NR RYS.: PT/E/01
OPRACOWANIE:		

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE