





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00

 32 396 45 09

 SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 28.07.2023 r.

DZP – 29/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Modernizację energetyczną budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w formule zaprojektuj i wybuduj – Montaż oświetlenia Led

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - Proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących wymiany odcinków instalacji elektrycznej w budynkach objętych postępowaniem: w dokumencie "Wytyczne w zakresie realizacji" widnieje informacja: Zakres zadania nie obejmuje wymiany instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz modernizacji rozdzielni elektrycznych i linii zasilających źródła światła.

Natomiast w Programach Funkcjonalno -Użytkowych dla poszczególnych budynków widnieje zapis: Wymiana częściowa instalacji elektrycznych ze względu na zły stan techniczny.

W związku z powyższym proszę o jednoznaczną informację czy należy przewidzieć częściową wymianę instalacji elektrycznych, a jeżeli tak, to w jakim procencie?

Odp.: Zakres zadania nie obejmuje wymiany instalacji elektrycznych.

Pytanie nr 2 - Proszę o wskazanie poprawnej ilości opraw do demontażu. W Programach Funkcjonalno-Użytkowych dla poszczególnych budynków widnieje inna liczba opraw niż wynika to z rysunków projektu elektrycznego.

Odp.: Ilość opraw wskazana w PFU oraz projekcie ma charakter szacunkowy. Zamawiający nie dysponuje dokładną ilością opraw oświetleniowych do wymiany.

Pytanie nr 3 - Proszę o informację czy dla sterowania oświetleniem poprzez czujnik ruchu z wyłącznikiem czasowym dla toalet ogólnodostępnych należy przewidzieć w wycenie również czujki ruchu, czujki obecności czy owe urządzenia są już istniejące w przedmiotowych obiektach.

Odp.: W pomieszczeniach nie są zamontowane czujniki. W wycenie należy przewidzieć czujniki obecności.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 4 - Proszę o informację czy w przypadku modernizacji zasilania opraw należy zastosować kable oraz listwy elektroinstalacyjne bezhalogenowe?

Odp.: Należy zastosować kable spełniające obecnie obowiązujące przepisy i normy.

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie