

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Remont pomieszczeń nr 119 i 120 w budynku WEFiZ Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64/66 w Szczecinie.

Zakres zamówienia:

1. Roboty remontowe branży elektrycznej w pomieszczeniu nr 119
 - 1) demontaż wpuszczanych opraw modułowych 60x60 świetłówkowych 4x18W – 8 szt,
 - 2) montaż wpuszczanych opraw modułowych 60x60 LED o wymiennych źródłach światła LED, strumień świetlny oprawy min. 5 700 lm – 8 szt,
 - 3) demontaż zestawu gniazd PEL 2x230V DATA + 1xRJ-45 n/t – 1 kpl,
 - 4) montaż zestawu gniazd PEL 2x230V DATA + 1xRJ-45 p/t w ramce – 1 kpl,
 - 5) demontaż natynkowych gniazd telefonicznych RJ-11 – 2 szt.,
 - 6) montaż gniazd logicznych RJ-45 p/t w ramce – 2 szt.,
 - 7) demontaż podtynkowego gniazda podwójnego 230V p/t – 1 szt.,
 - 8) montaż zestawu gniazd 3x230V p/t w ramkach - 2 kpl.,
 - 9) wymiana łącznika świecznikowego p/t - 1 szt.,
 - 10) pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla 5 nowych gniazd -1 kpl.,
 - 11) pomiary natężenia oświetlenia pom. 4,32 x 6,63 m (8 pkt świetlnych) -1 kpl.
2. Roboty remontowe branży elektrycznej w pomieszczeniu nr 120
 - 1) demontaż wpuszczanych opraw modułowych 60x60 świetłówkowych 4x18W – 12 szt,
 - 2) montaż wpuszczanych opraw modułowych 60x60 LED o wymiennych źródłach światła LED, strumień świetlny oprawy min. 5 700 lm – 12 szt,
 - 3) demontaż zestawu gniazd PEL 3x230V DATA + 3xRJ-45 n/t – 1 kpl,
 - 4) montaż zestawu gniazd PEL 3x230V DATA + 3xRJ-45 n/t w ramkach – 1 kpl,
 - 5) demontaż natynkowych gniazd telefonicznych RJ-11 – 3 szt.,
 - 6) montaż gniazd logicznych RJ-45 p/t w ramce – 3 szt.,
 - 7) demontaż podtynkowego gniazda podwójnego 230V p/t – 2 szt.,
 - 8) montaż zestawu gniazd 5x230V p/t w ramkach - 2 kpl.,
 - 9) wymiana łącznika świecznikowego p/t - 1 szt.
 - 10) pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla 13 nowych gniazd -1 kpl.,
 - 11) pomiary natężenia oświetlenia pom. 5,63 x 6,63 m (12 pkt świetlnych) -1 kpl.

Zamawiający wymaga, aby:

- materiały zastosowane do realizacji zamówienia powinny posiadać wymagane atesty i deklaracje zgodności,
- osoby wykonujące roboty posiadały aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne „E” do 1 kV (lub wyższe), a osoby nadzorujące zaświadczenie „D” do 1 kV (lub wyższe),
- Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu z Kierownikiem obiektu - tel. **91 444 18 37 (mgr Jan Wieczorek)**,