



DW-33/3-PN/13-2021

Rybnik, dnia 26.02.2021 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 3

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

usługę pn.: **Wykonanie dokumentacji projektów technicznych sieci komputerowej i pomieszczeń serwerowni**

(zamówienie nr **DW-33-TP/13-2021**)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 17.02.2021 r., pod nr 00008306/01

W związku z wniesionymi kolejnymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Jaka jest szacowana ilość gniazd RJ45?”

Odpowiedź 1: Aktualna liczba punktów logicznych w ramach sieci szpitala wynosi ok. 600szt. istnieje konieczność zaprojektowania kolejnych ok. 600, z zastrzeżeniem, że istniejące punkty logiczne muszą zostać naniesione na dokumentację.

Pytanie 2: „Jaka jest szacowana ilość punktów WiFi?”

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że szacowana ilość punktów dostępowych WiFi wynosi nie mniej niż 150 szt.

Pytanie 3: „Z jakiego punktu powinna zostać wyprowadzona dedykowana sieć elektryczna i czy ten punkt (rozdzielnica) posiada sekcję rezerwowaną dysponującą odpowiednim zapasem mocy?”

Odpowiedź 3: W przypadku serwerowni głównej zasilanie doprowadzone jest z dwóch dedykowanych obwodów zabezpieczonych UPS o mocach 30kVA (zlokalizowany w stacji ST) i 10 kVA (zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni głównej). W przypadku serwerowni zapasowej istnieje konieczność zaprojektowania dedykowanych obwodów wyposażonych w zasilanie gwarantowane. Proponowana do tego celu, przez Dział techniczny szpitala rozdzielnia posiada odpowiedni zapas mocy.

Pytanie 4: „Czy Inwestor posiada inwentaryzację budowlaną budynku w wersji edytowalnej (dwg lub dxf), czy taka inwentaryzację należy uwzględnić w ofercie?”

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację pełną w postaci papierowej oraz częściową w nieedytowalnej postaci elektronicznej.

Pytanie 5: „Proszę o podanie numeru konta bankowego na który należy wpłacić wadium”.

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że nr konta, na który należy wpłacić wadium został podany w pkt. VI specyfikacji warunków zamówienia „Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Zgodnie z zapisanym ww. pkt: „Wadium wnoszone w pieniądzu

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BGŻ BNP Paribas S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002.”

Pytanie 6: „Proszę o wyjaśnienie wymiarów szaf serwerowych: standardowe szafy to 60x120 lub 80x120, wymiary 90x120 są nie spotykany i zajmują niepotrzebnie dodatkowe miejsce które można znacznie lepiej wykorzystać w pomieszczeniach które za zwyczaj mają a małe wymiary.”

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza szafy o wymiarach 80x120.

Pytanie 7: „Czy konieczny jest wymóg sufitu podwieszanego w CPD – wprowadza on dodatkowy koszt, jest to pomieszczenie techniczne, a więc nie ma wymogu „super” estetyki oraz w przypadku gaszenia gazem wprowadza dodatkowe zakłócenia?”

Odpowiedź 7: Zamawiający odstępuje od wymogu w zakresie podwieszanego sufitu, dopuszcza: brak sufitu podwieszanego w pomieszczeniu CPD.

Pytanie 8: „Proszę o podanie ilości budynków i kondygnacji z ich wymiarami w których mają być wykonane projekty dla:

- Prace adaptacyjne
 - Rozbudowa sieci komputerowej pod potrzeby punktów logicznych wyposażonych w stanowiska komputerowe urządzenia drukujące sieciowe, telefonię VOIP. Dotyczy całego szpitala.
 - Rozbudowa sieci pod potrzeby sieci Wi-Fi. Dotyczy wszystkich pięter budynku szpitala oraz wyznaczone ciągi komunikacyjne szpitala.
 - Budowa sieci pod system monitoringu ruchu zasobów i osób. Dotyczy całego szpitala w części w szczególności w której porusza się pacjent i sprzęt medyczny.
- Inny sposób – proszę o określenie w ilu budynkach należy wykonać taką sieć oraz szacunkową ilość punktów typu 1xRJ45 dla wszystkich typów sieci.”

Odpowiedź 8: Zamawiający przewiduje projekt sieci dla 9 budynków w liczbie 600szt. 1xRJ45, z zastrzeżeniem, że istniejące punkty logiczne muszą zostać naniesione na dokumentację.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 1 zawartą w piśmie z dnia 25.02.2021 r. jak niżej:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza łączenie usług, o których mowa w rozdziale III, pkt 2.4a SWZ, tj.:

- co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu teleinformatycznej sieci strukturalnej oraz

- co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu pomieszczenia serwerowni (CPD)?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza połączenie usług wskazanych w pkt 2.4 a) rozdziału III specyfikacji warunków zamówienia pod warunkiem, że wykonawca spełni warunek wykazania się usługami o obu zakresach wyszczególnionych w specyfikacji warunków zamówienia w pkt 2.4 a) rozdziału III tj. co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu teleinformatycznej sieci strukturalnej składającej się z co najmniej 200 punktów logicznych w zakresie wydajności kategorii 6A. Punkt logiczny to 2 x RJ45 wraz z zaprojektowaniem pomieszczenia serwerowni (CPD). Projekt CPD to projekt zawierający elementy:

- System zasilania awaryjnego;
- Monitoring infrastruktury i warunków środowiskowych (BMS);
- Zintegrowany system wentylacji i klimatyzacji;
- System sygnalizacji i gaszenia pożaru;
- Systemu monitoringu wizyjnego;
- Systemu kontroli dostępu;

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000


Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272



- System sygnalizacji włamania i napadu;
- Instalacja LAN.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, jednak ze względu powyższą zmianę Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a także wnoszenia wadium, który zostaje ustalony **do dnia 05.03.2021 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Sekretariat: 32 42-91-254

Fax: 32 42-28-272

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288