

**GMINA ŁAPY**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24  
18-100 Łapy

Łapy, dnia 13.11.2023 r.

I.7013.26.2023

Sprawa dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „ Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej”**

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **Pytania**

1. Czy Zamawiający dopuści moduły fotowoltaicznej o mniejszej mocy, np. 405W?
2. Czy Zamawiający dopuści moduły o współczynniku  $I_{sc} +0,045\%/^{\circ}C$ ?

### **Odpowiedzi**

1. Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o mocy 405W pod warunkiem, że wszystkie planowane do montażu moduły fotowoltaiczne zmieszczą się na dedykowanej połaci dachu budynku szkoły.
2. Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o współczynniku  $I_{sc} +0,045\%/^{\circ}C$ .

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
*/podpisano elektronicznie/*