



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



Dziekan

Gdańsk, dnia 19.07.2022 r.

CRZP/193/009/R/22

### ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Wykonanie systemu chłodzenia w laboratoriach 23 i 142 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/193/009/R/22, ZP/46/WETI/22.*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w dniu 19.07.2022 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

Czy w powyższej sprawie można przeprowadzić wizję lokalną w tym tygodniu?

#### **Odpowiedź:**

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. Wszystkie wymagania zostały opisane w dokumentacji postępowania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Zamawiając informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor Biura Zamówień  
*th*  
mgr inż. Robert Filipiak  
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,  
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

