

Łódź, dnia 26.09.2023 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę świetlówek i opraw oświetleniowych Led oraz czujników ruchu do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, nr postępowania: 62/ZP/2023.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień:

Treść zapytań i wyjaśnienia:

1)

"Poz.nr 10 Panel LED 30 – 45W/4000K; do rastra 600x600 mm; $\geq 4400\text{lm}$; $\geq 25000\text{h}$

Poz.nr 12 Panel LED do rastra 600x600 mm; maks. 40W/4000K; $\geq 3800\text{lm}$; $\geq 25000\text{h}$

Proszę o doprecyzowanie (do rastra) czy panel ma być do montażu natynkowego czy podtynkowego"

Poz. nr 10: Określenie „(do rastra)” oznacza panel Led do montażu w sufitach podwieszanych typu "Armstrong"

Poz. nr 12: Określenie „(do rastra)” oznacza panel Led do montażu w sufitach podwieszanych typu "Armstrong"

2) „Zwracam się z pytaniem czy zamawiający zezwala na zastosowanie oddzielnego czujnika ruchu dla opraw z pozycji 7?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy zamawiający zezwala na zastosowanie oprawy z czujnikiem mikrofalowym zamiast oprawy z czujnikiem PIR?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Czy podane źródła światła(świetlówki) mogą mieć kąt rozsyłu 220 lub 160 stopni?"

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3) „Zwracamy się o udzielenie wyjaśnienia do ilu jednostek organizacyjnych ma zostać dostarczone zamówienie.

W punkcie 3.6 SWZ Zamawiający wskazuje na konieczność dostaw do 9 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast w paragrafie 4 ustęp 1 mowa o czterech jednostkach”

Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość jednostek organizacyjnych została określona w punkcie 3.6 SWZ tj. dostawa do 9 jednostek organizacyjnych UŁ.

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zapis paragrafu 4 ust.1 umowy Załącznika nr 5 do SWZ.

4) „Zwracamy się o wyjaśnienie terminu realizacji zamówienia. Czy termin ten liczony jest w dniach roboczych czy kalendarzowych?

W rozdział SWZ dot. kryterium oceny ofert mowa o dniach roboczych, z kolei w paragrafie 3 projektu umowy wskazuje się na dni”

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach kalendarzowych a nie w dniach roboczych.

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie zapisy kryterium oceny ofert zawarte w SWZ.

W związku z wprowadzoną modyfikacją treści SWZ w zakresie zapytania nr 3 i 4 Zamawiający zmienia termin składania, otwarcia i związania ofert w ten sposób, że nowe terminy ustala następująco:

- nowy termin składania ofert 02.10.2023 r. godz.10.00,

- nowy termin otwarcia ofert 02.10.2023 r. godz. 11.00,

- nowy termin związania ofertą do dnia 31.10.2023 r.

Zamawiający w załączeniu przekazuje:

- nowy, zmieniony, obowiązujący od dnia 26.09.2023 r. Załącznik nr 5 do SWZ (projekt umowy), w którym uwzględniono wszystkie powyższe wyjaśnienia i modyfikacje Zamawiającego,

- nową, zmienioną, obowiązującą od dnia 26.09.2023 r. Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), w której uwzględniono wszystkie powyższe wyjaśnienia i modyfikacje Zamawiającego. W treści SWZ uaktualnione zostają terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Pozostałe Załączniki do SWZ:

- Załącznik nr 2,
- Załącznik nr 3a,
- Załącznik nr 3b,
- Załącznik nr 4

pozostają bez zmian.

*Z poważaniem,
Sebastian Rudziński
Kierownik Działu Zakupów UŁ*