



Nr postępowania: WZP.271.6.2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:**  
**„Budowa sieci wodociągowej w Międzywodziu”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający uznałby również lub mógłby uznać za skuteczne, spełnienie warunku dot. doświadczenia Wykonawcy jeśli Wykonawca wykazałby się doświadczeniem w wykonaniu sieci min. 150 mm, długości min 500 mb w formie przecisku sterowanego ale gazowej a nie wodociągowej?

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu sieci gazowej o średnicy nominalnej min. 150 mm, długości min. 500 mb w formie przecisku sterowanego.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Burmistrz Dziwnowa**