

Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DKP/44 /2020/AW

Gdańsk, dnia 07.02.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 5/BZP-U.500.5/2020/KW, na zadanie pn. „Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w porozumieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pytanie 1:

W projekcie elektrycznym zawarte są oprawy opisane jedynie parametrami technicznymi.

Na rynku dostępnych jest bardzo dużo opraw spełniających te kryteria

Proszę o potwierdzenie że przy wycenie należy kierować się wyłącznie spełnieniem podanych parametrów nie patrząc na kolorystykę czy kształt.

W przeciwnym razie proszę o udostępnienie danych dotyczących wyglądu.

Odpowiedź na pytanie 1:

W załączniku – zestawienie lamp wraz ze zdjęciami

Pytanie 2:

Proszę potwierdzenie że projektowany osprzęt elektryczny (gniazda, włączniki itp.) ma być wykonany w standardowej białej kolorystyce

Odpowiedź na pytanie 2:

Tak, gniazda oraz włączniki w kolorze białym



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie 3:

Pytania dotyczące wyposażenia meblowego:

- a) Blaty naturalne bejcowane muszą być raz w roku odświeżane – po czyjej stronie, do momentu upływu gwarancji, będą koszty corocznego serwisu - Wykonawcy czy Użytkownika?
- b) Czy są obszary zwolnione z gwarancji – jak np. odbarwienia naturalnych bejcowanych blatów spowodowane np. działaniem słońca czy codziennym użytkowaniem. Wymienione przykładowe czynniki mają bardzo duży wpływ na zmianę barw drewna naturalnego
- c) W pkt 6.0. „WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU” zawarta jest informacja: „W budynku do wykończenia wewnątrz nie stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, nie stosować materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.
Okładziny sufitów wykonać z materiałów niepalnych, niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
Wszystkie zastosowane w budynku elementy, z wyjątkiem konstrukcji dachu spełniają wymagane klasy odporności ogniowej.”

Drewniane, bejcowane blaty nie spełniają tych warunków. Zmiana bejcowania na lakierowanie umożliwia spełnienie ww. warunków, rozwiązany zostałby również problem z pytań a) oraz b)
Proszę o decyzję.

Odpowiedź na pytanie 3:

Można zamienić bejcowanie na lakierowanie

Załącznik:

1. Zestawienie lamp wraz ze zdjęciami

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6053.10835.8723
Nazwa dokumentu	3_07.02.2020_Odpowiedzi na zapytania ofertowe.pdf
Tytuł dokumentu	3_07.02.2020_Odpowiedzi na zapytania ofertowe
Sygnatura dokumentu	DKP/44 /2020/AW
Data dokumentu	2020-02-10 09:21:22
Skrót dokumentu	D7A723DCB0CD5BE40C398C5A3783DAF2D B56AE6D
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2020-02-10
Podpisane przez	WŁODZIMIERZ BARTOSIEWICZ Dyrektor
	EZD 3.96.1.1.24086
Data wydruku:	2020-02-10 13:56:39
Autor wydruku:	Wyka Katarzyna