

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztowej we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ZPA.271.5.2022

Włodawa, dnia 07.04.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Pocztowej we Włodawie.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 06.04.2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie małej architektury, fontanny, nasadzeń, które znajdują się w projekcie architektury krajobrazu? W przedmiarze te zagadnienia pominięto.

Ad. 1. Zamawiający posiada jedno pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją techniczną na całe otoczenie tzw. czworoboku, tj. ulice Czworobok, Rynek, H. Sawickiej (obecnie ul. Widokowa), Nadstawna, Wąwozowa. Natomiast zgodnie z załączonym dokumentem pod nazwą *Zakres inwestycji – mapa.pdf*, Zamawiający precyzuje, że ta część zadania, objęta niniejszym zamówieniem dotyczy jedynie ul. Nadstawnej wraz z robotami towarzyszącymi na części ul. Wąwozowej i ul. Spokojniej. Reasumując, to zadanie nie obejmuje wykonania małej architektury, fontanny, nasadzeń, które znajdują się w projekcie architektury krajobrazu na pozostałych ulicach w całym projekcie budowlanym, i które zostały już wykonane w ramach odrębnego postępowania. Zamawiający zachęca do zapoznania się z całą dokumentacją przetargową i zapisami SWZ, w szczególności uwzględniając zapisy pkt 4.3 i 4.3.2. SWZ.

Pytanie 2. Z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnie? W SWZ i projekcie jest granit oraz kostka/płyty porfirowe. W uzgodnieniu konserwatorskim jest zgoda na zamianę granitów/porfirów na beton. W przedmiarze również jest beton. Co obowiązuje?



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ad. 2 Nawierzchnie na ul. Nadstawnej należy wykonać zgodnie z ostatnim pismem konserwatorskim z dnia 11 stycznia 2022 r. znak: IN.II.5146.4.1.2022, tj. z kostki betonowej.

Z up. Burmistrza
Wiesław Wołaczuk
Zastępcą Burmistrza