

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: *wymiana wyłącznika głównego typu APU 50A 1600A/50kA*
2. Lokalizacja miejsca zainstalowania wyłącznika:
 - pole nr 1 rozdzielni głównej nn RG1 stacji transformatorowej nr 0997 „Cukrowa 8 Prasa”, ul. Cukrowa 8A,
 - stacja zasila obiekty kompleksu Wydziału Humanistycznego i Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 - administratorem stacji jest Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.
3. Opis starego wyłącznika do wymiany:
 - typ APU-50A In=1600A Un=500V/50Hz; 220V; 50kA nr fabr. 6512 produkcji APENA z 1980 roku,
 - zainstalowany jest w polu nr 1 rozdzielni głównej nn RG1 stacji transformatorowej nr 0997 „Cukrowa 8 Prasa”.
4. Wymagania stawiane nowemu wyłącznikowi po wymianie:
 - powinien być wyrobem fabrycznie nowym,
 - musi posiadać niezbędne atesty i certyfikaty,
 - nowy wyłącznik powinien charakteryzować się parametrami równorzędnymi lub lepszymi w stosunku do wymienianego,
 - powinien posiadać co najmniej równorzędną lub lepszą zdolność łączeniową i wytrzymałość zwarciovą,
 - powinien być produktem cieszącym się dobrą reputacją, niezawodnością i nie sprawiającym trudności w eksploatacji.
5. Zamawiający załącza cztery fotografie dla uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące wymianę wyłącznika posiadały aktualne uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne „E”, a osoby nadzoru zaświadczenia kwalifikacyjne „D” powyżej 1 kV.
7. Wykonanie zamówienia wymaga wyłączenia napięcia w stacji transformatorowej na czas przeprowadzenia niezbędnych robót uprzednio uzgodnionego i skoordynowanego z użytkownikiem, a - w razie potrzeby – również z ENEA Operator Sp. z o.o.
8. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **10 tygodni** od dnia podpisania umowy.
9. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed umieszczeniem oferty na platformie zakupowej.
10. Oferty należy składać **tylko w wersji elektronicznej** za pośrednictwem **platformy zakupowej**, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.