



### Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami)

#### 1. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.  
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa zestawu dozującego podchloryn sodu oraz dostawa układu do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w wodzie z możliwością zdalnej kontroli wskazanych parametrów, o parametrach zgodnie z poniższą specyfikacją techniczno – technologiczną:

- a) Zestaw dozujący podchloryn sodu z dwoma pompami dozującymi zamontowanymi na jednym zbiorniku sterowanymi impulsowo wraz ze zbiornikiem – 1 kpl
  - wydajność 0,6 – 6 l/h dla każdej pompy
  - ciśnienie 10 bar
  - zasilanie 230 V AC 50Hz
  - pojemność zbiornika 300 l
  - wanna ochronna dostosowana do pojemności roboczej zbiornikaCechy charakterystyczne dla pomp dozujących:
  - pompy fabrycznie nowe i wyposażone w komplet przyłączy i przewodów dozujących długość 6 m. każdy o odpowiedniej średnicy, sztywny zestaw ssący z czujnikiem poziomu cieczy w zbiorniku, z kompletnym zestawem elementów zespołu dozującego/ zawór dozujący – wtryskujący/
  - pompy cyfrowe napędzane silnikiem krokowym
  - możliwość zdalnej regulacji wydajności sygnałem impulsowym i sygnałem analogowym 0,4 –20 mA
  - wbudowany system zapewniający ciągłą kontrolę poprawności dozowania
  - wykonanie materiałowe odporne na działanie agresywnych chemikaliów
  - akcesoria: zawór wielofunkcyjny, lanca ssąca z czujnikiem niskiego poziomu i czujnikiem suchobiegu, zawór dozujący z dyszą wtryskową, kabel sterujący do zdalnej regulacji oraz kabel sygnalizacji błędu pompy
  
- b) Czujnik chloru wolnego z kompensacją pH wraz z przetwornikiem pomiarowym / możliwość sterowania pracą pompy dozującej i transmisji danych/ - 1 kpl
  - zakres pomiarowy 0,01- 2 mg/l Cl<sub>2</sub> wolnego chloru
  - zakres pH 1-12
  - dokładność 2%
  - pomiar ciągły z przekazem danych do przetwornika
  - przepływ regulowany automatycznie przez kuwetę pomiarową
  - temperatura próbki 2°C do 40°C
  - automatyczna kompensacja temperatury pomiarowej próbki
  - pomiar amperometryczny/membranowy
  - montaż na płaszczyźnie pionowej
  - przyłącza procesowe dla zapewnienia dopływu i odpływu próbki
  - pompa obieguowa do doprowadzenia wody pomiarowej do analizatora



- c) Przekazanie dokumentacji odbiorowej, w tym :
- instrukcja obsługi w języku polskim,
  - deklaracja zgodności podzespołów systemu dezynfekcji wody z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z norm materiałowych jakości produktów oraz certyfikaty
  - karty katalogowe zestawu dozującego i jego elementów wraz z danymi technicznymi
- d) uruchomienie układu po montażu przez Zamawiającego oraz instruktaż dla obsługi;  
Zamawiający deklaruje zamontowanie dostarczonych urządzeń w terminie do 1 miesiąca od dostawy.

**3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:**

- Józef Nykaza, Kierownik Działu Zaopatrzenia w Wodę,  
tel. 18 27 54 682, e-mail: jozef\_nykaza@mzwik.nowytag.pl

**4. Sposób przygotowania i przesłania ofert :**

- a) Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
- b) W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
- c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- d) Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
- e) Ofertę, na załączonym druku ofertowym, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytag.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 04.08.2020 roku, wtorek, godz.10-ta.

**5. Požadany termin realizacji zamówienia:**

- a) Dostawa zestawu dozującego podchloryn sodu oraz dostawa układu do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w wodzie – do 12 tygodni od podpisania umowy
- b) uruchomienie układu po montażu oraz instruktaż dla obsługi - do 1 miesiąca od zamontowania przez Zamawiającego dostarczonych urządzeń

Termin może ulec przesunięciu ze względu na :

- a) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego,
- b) działania siły wyższej,
- c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- d) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno – prawnych od organów administracji publicznej

**6. Wymagany minimalny okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 24 miesiące.**



**7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:**

a) Cena ofertowa brutto – 100 %

- W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów .  
Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:  
Ilość punktów przyznanych ofercie =  
(najniższa ryczałtowa cena ofertowa / ryczałtowa cena ofertowa badanej oferty ) X 100

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oceny ofert.

**8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.**

**9. Forma wynagrodzenia i płatność :**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.

Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach:

- a) Za dostawę urządzeń - na podstawie faktury , której podstawą wystawienia będzie podpisany przez obydwie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru dostawy, w wysokości 90% wynagrodzenia za przedmiot umowy,
- b) Za uruchomienie układu po montażu przez Zamawiającego oraz instruktaż dla obsługi - na podstawie faktury , której podstawą wystawienia będzie podpisany przez obydwie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru uruchomienia układu oraz przeprowadzenia szkolenia obsługi , w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy,

**10. Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy , że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [iod@mzwik.nowytag.pl](mailto:iod@mzwik.nowytag.pl) lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ , dopisek: ochrona danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy dostawy zestawu dozującego podchloryn sodu i dostawy układu do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w wodzie oraz uruchomienie układu po montażu oraz instruktaż dla obsługi .
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES Zarządu  
*dr inż. Dariusz Kulaś*