



**BZP.271.111.2024**

## Wykonawcy w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
„Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, co i cwu w lokalu położonym przy ul. Jagiellońskiej 21/15  
w Nowym Sączu”*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy instalacja centralnego ogrzewania może być zamieniona z systemu zgrzewalnego PP na system zaciskowy ze stali nierdzewnej ze względu na jej żywotność i estetykę wykonania – w przedmiarze jest w systemie zgrzewalnym PP.

**Odpowiedź Zmawiającego:**

Przygotowując ofertę należy uwzględnić wykonanie instalacji centralnego ogrzewania systemem stalowym zaprasowywanym.

**2. Pytanie Wykonawcy:**

W przedmiarze jest montaż kotła gazowego atmosferycznego, według nas nastąpiła pomyłka i miał być kocioł gazowy kondensacyjny. Proszę o odniesienie się do zapytania.

**Odpowiedź Zmawiającego:**

W ofercie należy uwzględnić kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania zgodnie z projektem o mocy  $Q = 25,0$  kW.

### ZMIANA TREŚCI SWZ

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Wykonawcy wskazane w sekcji I powyżej dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

- 1) Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ „**Dokumentacja techniczna**”, w ten sposób , że dotychczasową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) zastępuje się specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) [wersja 2 – poprawiona] – w brzmieniu nadanym w załączniku do niniejszego pisma.
- 2) STWiOR [wersja 2 – poprawiona] - stanowi załącznik do niniejszego pisma.
- 3) Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.



## Miasto Nowy Sącz

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
tel: [+48] 18 44 86 500, fax: [+48] 18 44 37 863  
urząd@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

III. **Pouczenie** o środkach ochrony prawnej, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostało w Rozdziale XVIII SWZ.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
(-) Artur Bochenek  
Zastępca Prezydenta**

.....  
*(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*

**Załącznik:**

STWiOR [wersja 2 – poprawiona]

**Otrzymują:**

1. Strona internetowa; <https://bip.malopolska.pl/nowsacz>; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowsacz>
2. a/a UM - BZP.