

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska**”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00349556 z dnia 10.08.2023r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do nawierzchni betonowej klasy C25/30 (stare oznaczenie B-30) zastosować grysy żwirowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm? Mieszanki betonowe C25/30 lub nawet wyższych klas z grysów żwirowych również spełniają wymagania?”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania wszystkich norm dla mieszanki betonowej tej klasy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostanie pobrana próbka wybudowanego betonu do badań laboratoryjnych celem potwierdzenia jego parametrów technicznych.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza


Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a