



UNIWERSYTET ŚLĄSKI  
40- 007 KATOWICE  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 19.08.2022 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NR DZP.381.020.2022.RBK

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ NR 3 – ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5.382 000 euro pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, nr sprawy DZP.381.020.2022.RBK

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy po wyborze najkorzystniejszej oferty należy złożyć kosztorysy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia kosztorysów po wyborze najkorzystniejszej oferty. Katalog dokumentów, jakie Wykonawca jest zobowiązany złożyć po zawarciu umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 2:

Proszę o udostępnienie specyfikacji meblowej: Zabudowa aneksu kuchennego Zlew Płyta grzewcza Lodówka Informacja potrzebna jest do wykonania prawidłowej wyceny. Bez tych informacji wykonawca zainteresowany złożeniem wyceny nie jest w stanie wycenić sprzętów gdyż różnice cenowe różnych klas sprzętów są ogromne.

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez doprecyzowanie jej zapisów:



## 1. Zabudowa meblowa

Na etapie prac projektowych wymagane jest opracowanie aranżacji segmentu mieszkaniowego wraz z doбором potrzebnego wyposażenia meblowego.

Przy doborze mebli należy kierować się wytycznymi dostępnymi pod następującymi adresami internetowymi:

- <https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnospprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/kuchnia/>
- <https://budowlaneabc.gov.pl/fms-lokale/lokal-m1/#>

### 1.1. Szafki:

- płyta meblowa laminowana
- płytkie szafki montowane nad blatem na wysokości 45 cm (dół szafki licząc od blatu),
- dolna krawędź szafek na wysokości 25 cm od podłogi, aby umożliwić dojechanie wózka,
- szuflady w szafkach powinny posiadać blokadę przeciwko możliwości całkowitego wyciągnięcia szuflady,
- drzwiczki i szuflady z mechanizmem samodomykającym (zamknięcie „ciche”)
- zalecane uchwyty w kształcie litery „D”.

### 1.2. Blat:

- płyta blatowa MDF, laminowana
- wysokość blatu do 80 cm
- część robocza umieszczona pomiędzy zlewem a kuchenką z pustą przestrzenią na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm, głębokości min. 60 cm i wysokości 70 cm.

## 2. Zlewozmywak

W aneksie kuchennym należy zamontować płytki zlewozmywak stalowy z ociekaczem, bez zabudowy pod nim (pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm, głębokości min. 60 cm i wysokości 70 cm.). Zlewozmywak ze stali szlachetnej o głębokości komory do 140mm, jednokomorowy (wymiary komory 360x360 z tolerancją wymiarów 5%), wyposażony w ociekacz o szerokości zlewu i długości co najmniej 300mm. Syfon umieszczony na ścianie za zlewozmywakiem połączony z odpływem za pomocą przedłużki uniwersalnej. Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z dźwignią dla niepełnosprawnych, stojąca o zasięgu wylewki co najmniej 200mm dodatkowo wysuwana, klasa wyptywu A, wyposażona w perlator (aerator).

## 3. Chłodziarko-zamrażarka

Lodówka z komorą zamrażarki u góry. Najwyższa półka (spód komory zamrażarki) na wysokości max. 120 cm od podłogi. Klasa energetyczna co najmniej „E”, minimalna pojemność chłodziarki 90 L; minimalna pojemność zamrażarki 15L. Maksymalny poziom hałasu 39dB. W komorze chłodniczej oświetlenie, możliwość regulacji temperatury chłodzenia.

## 4. Płyta grzewcza

Płyta grzewcza indukcyjna, wpuszczana w blat, 2 pola grzejne ustawione w jednym szeregu (równoległe do krawędzi blatu), sterowanie mechaniczne.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Zatwierdzam:

mgr Agnieszka Maj -  
Z-ca Kanclerza ds.  
Inwestycji i Zarządzania  
Logistycznego